

Ing. Josef Dvořák

Perálec 36
Proseč u Skutče
539 44

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
23.11.2023

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim
Stavebník: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Projektant: Ing. Josef Dvořák, Perálec, 539 44 Proseč u Skutče

Č. zakázky: 23/11/103/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy č.p. 47, ul. Hradební, Chrudim

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b) odst. (1) a (2), §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden do 2.NP na operační středisko.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání, koordinální situace, půdorys přízemí – nový stav, detail – uspořádání bezbariérového WC)

S pozdravem

Centrum Kosatec, z. s.

Sladkovského 2624, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052

www.centrumkosatec.cz



.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

Ing. JOSEF DVORÁK

.....
firma

.....
jméno

23. 11. 2023

.....
datum



.....
podpis

Centrum Kosatec, z. s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

tel.: 466 052 059, e-mail: irena.caslavkova@centrumkosatec.cz

www.centrumkosatec.cz