



STANDARTNÍ ELEKTROINSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (ING. JOSEF DVOŘÁK)



STROPNÍ PŘISAZENÉ OSVĚTLENÍ

Ve všech místnostech, které budou mít kazetový stropní podhled, budou LED svítidla velikosti 600x600 mm bez rámečku zabudovaná do kazetového podhledu, výkon svítidel dle posudku osvětlení generálního projektanta akce, teplota světla 3000 K. V sociálním zázemí 308-310 budou svítidla přisazena na SDK podhled, celkový počet svítidel 9 ks, LED koupelnové stropní svítidlo příkon zdroje 30W/230V IP44 3000K, kulaté, průměr svítidla 220 mm, výška 30 mm, kovové, chromované, světelný tok 2400 lm.