POTRUBÍ VEDENÉ V KANÁLKU OBJEKTEM DEMONTOVAT A NAHRADIT NOVÝM NOPOJENÍ PROVÉST PŘÍRUBOVÝM SPOJEM OSADIT 2x NOVÝ KULOVÝ KOHOUT DN 80 A 2x VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN 15

SEKUNDÁRNÍ ROZVOD UT VEDENO Z PŘEDÁVACÍ STANICE V KANÁLE V ZEMI

2x KKp 80
2x VK 15

80-IZ

22-050080-50 TRV15/4 RŠ 15
22-050080-50 TRV15/4 RŠ 15
22-050080-50 TRV15/4 RŠ 15
22-050080-50 TRV15/4 RŠ 15
22-050080-50 TRV15/4,5 RŠ 15
22-050080-50 TRV15/4,5 RŠ 15
22-050080-50 TRV15/5 RŠ 15
22-050080-50 TRV15/5 RŠ 15
22-050080-50 TRV15/5,5 RŠ 15
22-050080-50 TRV15/5,5 RŠ 15
22-050080-50 TRV15/6 RŠ 15
22-050080-50 TRV15/6 RŠ 15
22-050080-50 TRV15/7 RŠ 15
22-050080-50 TRV15/7 RŠ 15

28x1-IZ
22x1-IZ
22x1-IZ
18x1-IZ
18x1-IZ
15x1-IZ

1.03
1.02
1.05
18°
1.01
1.07
±0.000

ODBOČKY 35x1,5 PRO NAPOJENÍ SO 03
ODBOČKY 22x1 PRO NAPOJENÍ SO 03
42x1,5-IZ
R 40/32
1x UVZ 32
1x FZ 32
2x KKz 32
2x VK 15
35x1,5-IZ
28x1-IZ
28x1-IZ

DOPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VEDENÉ NAD SPORTOVNÍ DRÁHOU

OZNAČENÍ DESKOVÝCH TĚLES :

XX-HHH LLL-50

- XX – TYP TĚLESA
- HHH – VÝŠKA TĚLESA (cm)
- LLL – DÉLKA TĚLESA (cm)
- 50 – OZNAČENÍ TĚLES KLASIK (bez ventilu)

LEGENDA :

TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL
RŠ – RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
KKp – KULOVÝ KOHOUT PŘÍRUBOVÝ
KKz – KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
FZ – FILTR ZÁVITOVÝ
UVZ – UZAVÍRACÍ VENTIL ZÓNOVÝ S EL. POHONEM – POUŽÍT STÁVAJÍCÍ
VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

PÁTEŘNÍ ROZVOD MEZI OBJEKTY (uhlíková ocel)
POTRUBNÍ ROZVOD K TĚLESŮM V OBJEKTU SO 01 (Cu)
NAPOJOVACÍ BOD
NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO

POZNÁMKA :

- VŠECHNA NOVÁ TĚLESA OPATŘIT NA PŘÍVODU TERMOSTATICKÝMI VENTILY
- NA VENTILY TĚLES OSADIT HLAVICE RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ
- POTRUBNÍ ROZVODY OBJEKTU SO 01 JSOU NAVRŽENY Z Cu TRUBEK
- PÁTEŘNÍ sekundární ROZVOD DN 80 PROVÉST Z POTRUBÍ Z UHLÍKATÉ OCELI

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PK Interklima s.r.o. Dražkovice 108, 533 33 Pardubice kancelář: Milheimovo 827, 530 02 Pardubice e-mail: pk_interklima@centrum.cz

INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211	FORMÁT	8x A4
	DATUM	01.2020
MÍSTO STAVBY: Základní škola U Stadionu 756, 537 05 Chrudim 3	ÚČEL	DPS
ZŠ U STADIONU 756, CHRUDIM VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ TĚLOCVIČEN	MĚŘÍTKO	1:50
	Č.ZAKÁZKY	1365/01/2020
	ZMĚNA	
SO 01 – Tělocvična velká D1.4 – Technika prostředí staveb D1.4.1 – Zdravotně technické instalace	ČÍSLO KOPIE	
PŮDORYS – ROZVODY VYTÁPĚNÍ	ČÁST PD: S001-D1.4.1	ČÍSLO VÝKRESU: 402