



Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha
01.01	HOSPODÁŘSKÝ VSTUP	9,84	DLAŽBA TERACO
01.02	CHODBA	21,73	DLAŽBA TERACO
01.03	ŠATNA UČNI	9,13	DLAŽBA TERACO
01.04	UMÝVÁRNA UČNI	5,6	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.05	WC UČNI	1,09	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.06	SKLAD NÁPOJŮ	9,7	DLAŽBA TERACO
01.07	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	11,87	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.08	SKLAD ZELENINY	7,04	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.09	SUCHÝ SKLAD	22,13	DLAŽBA TERACO
01.10	SKLAD MRAŽENÝ	10,41	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.11	CHLADÍCI BOX 1	4,18	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.12	CHLADÍCI BOX 2	7,07	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.13	KOMORA	4,13	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.14	CHODBA	30,86	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.15	SCHODIŠTĚ		DLAŽBA KERAMICKÁ

Legenda :

- ... PLYNOVODNÍ POTRUBÍ – NTL – NOVÉ
- ... PLYNOVODNÍ POTRUBÍ – NTL – STÁVAJÍCÍ
- ... DOPOJOVACÍ PRUŽNÁ HADICE
- ... STOUPACÍ POTRUBÍ PLYNOVODU

Při výměně potrubí ve stávající trase bude DN nového potrubí shodné s DN potrubí demontovaného!

Poznámka :

- PS1** Plynový sporák–Q=2,5 m³/h (2,0kPa) – zemní plyn
KK DN20 + dopojovací pružná hadice
- PS2** Plynový sporák–Q=1,5 m³/h (2,0kPa) – zemní plyn
KK DN20 + dopojovací pružná hadice
- PP** Plynová pánev–Q=2,5 m³/h (2,0kPa) – zemní plyn
KK DN20 + dopojovací pružná hadice
- PK** Plynový kotel–Q=2,25 m³/h (2,0kPa) – zemní plyn
KK DN20 + dopojovací pružná hadice

Poznámka :

Pro instalaci rozvodů budou použity trubky ocelové bezešvé hladké podle ČSN 13 1020, jakost materiálu je 11 353.0. Plynovodní trubky se upevní typovými držáky a opatří se protikorozním nátěrem.

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	4 A4
MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim			DATUM	9.2022
Chrudimská beseda Rekonstrukce kuchyně			ÚČEL	DPS
			MĚŘITKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1425/06/2022
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.2 – Plynová odběrná zařízení			ČÍSLO KOPIE	
PŮDORYS SUTERÉN – PLYNOVOD			ČÁST DOK. 01–D.1.4.2	ČÍSLO VÝKRESU 102