



| Tabulka místností | |
|-------------------|-----------------------------|
| Číslo | Název |
| 01.13 | KOMORA |
| 01.14 | CHODBA |
| 01.15 | SCHODIŠTĚ |
| 01.16 | CHODBA |
| 01.17 | TECHNICKÁ MÍSTNOST |
| 01.18 | SCHODIŠTĚ |
| 01.19 | KANCELÁŘ |
| 01.20 | SKLAD |
| 01.21 | KANCELÁŘ |
| 01.22 | WC ŽENY PŘEDSÍŇ |
| 01.23 | WC ŽENY |
| 01.24 | SKLAD ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ |
| 01.25 | WC MUŽI PŘEDSÍŇ |
| 01.26 | WC MUŽI |
| 01.27 | ÚKLIDOVÁ KOMORA |

LEGENDA :

- RZ - podružný rozvaděč záchody
- E 1 - svítidlo vestavné interiérové LED 10W, 1160lm,230V,50Hz,IP44
DL 195 BARI LED 1620/840
- E 2 - svítidlo nástropní interiérové LED 19W, 2030lm,230V,50Hz,IP44
DLN 230 BARI LED 2820/840
- E 3 - svítidlo nástěnné kruhové LED 16W, 1980lm,230V,50Hz
LINEA ROUND 2500/840
- E 4 - svítidlo vestavné interiérové LED 31W, 3320lm,230V,50Hz
PVS ROMA B LED 4770/840 PAR
- N1 - svítidlo LED nouzové nástěnné 2W, 150lm,230V,50Hz, 1 hod
Helios LED 102 M1h
- PIR1 - nástropní čidlo spínání osvětlení 230V,50Hz
- PIR2 - nástropní čidlo spínání VZT 230V,50Hz
- EOR - elektrický osoušeč rukou 230V,50Hz
- MX - zdroj 230V,AC/ 24V, DC pro pisoáry
- X 1 - zásuvka interiérová - 230V,10A,50Hz
- X 6 - vývod 24V,DC pro napojení pisoáru
- V 1 - vypínač vestavný - 230V,16A,50Hz
- M 1 - ventilátor s časovým doběhem - 53W,230V,50Hz

Poznámka

Napěťová soustava : 3+N+PE , TN-C-S, 400/230V, AC , 50Hz

Základní ochrana
Dle ČSN 332000-4-41 ed.2
- izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 příloha A – čl.A1
- kryty dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 příloha A – čl.A2

Ochrana při poruše
- Dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 :
- automatickým odpojením od zdroje, ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 411
- jističi s dobou vypnutí do 0,4sec.
- doplňková ochrana použitím proudového chrániče s reziduálním proudem do 30 mA, ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 415.1
- doplňující ochranné pospojování, ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 415.2

Uložení rozvodů:

1) Nová elektroinstalace bude vedena skrytě nad podhledy, pod omítkou, nebo v podlaze v elektroinstalačních trubkách. Pro ukládání elektrického vedení ve zdech jsou určeny tzv. "Instalační zóny" dle ČSN 332130.

- 2) Budou použity vodiče CYKY nebo jejich ekvivalenty dle způsobu uložení
- CYKY 3C*x
- CYKY 5C*x
- CYKY 2A*1,5

Typy kabelů jsou upřesněny na výkrese rozvaděče RZ

TENTO VÝKRES PODLÉHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAJIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO

| | | | |
|--------------------|--|----------------|--------------|
| INVESTOR: | Město Chrudim, IČO: 00270211 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim | | |
| MÍSTO STAVBY: | Chrudimská beseda 537 01 Chrudim, Široká 85 | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: | | | |
| NÁZEV AKCE: | CHRUDIMSKÁ BESEDA REKONSTRUKCE WC VINÁRNA | DATUM: | 05 / 2023 |
| | | Č. ZAK. : | 1441/03/2023 |
| | | STUPEŇ PD: | DPS |
| ČÁST: | D.1.4.2 - ELEKTROINSTALACE | MĚŘÍTKO : | 1:50 |
| VÝKRES : | SVĚTELNÉ OBVODY | ČÁST VÝKRESU: | |
| | | ČÍSLO VÝKRESU: | EL 01 |