


Tabulka místností				
Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Strop
01.13	KOMORA	4,13	DLAŽBA KERAMICKÁ	
01.14	CHODBA	30,86	DLAŽBA KERAMICKÁ	
01.15	SCHODIŠTĚ	4,13	DLAŽBA KERAMICKÁ	
01.16	CHODBA	20,09	DLAŽBA KERAMICKÁ	
01.17	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,91	DLAŽBA KERAMICKÁ	
01.18	SCHODIŠTĚ	13,89	DLAŽBA KERAMICKÁ	
01.19	KANCELÁŘ	13,59	DLAŽBA KERAMICKÁ	
01.20	SKLAD	13,04	DLAŽBA KERAMICKÁ	
01.21	KANCELÁŘ	13,48	DLAŽBA KERAMICKÁ	
01.22	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	5,37	DLAŽBA KERAMICKÁ	MIN. PODHLED SV.2,3m
01.23	WC ŽENY	8,79	DLAŽBA KERAMICKÁ	KLENBA 2,70–3,12m
01.24	SKLAD ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	2,18	DLAŽBA KERAMICKÁ	KLENBA 2,70–3,07m
01.25	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	5,62	DLAŽBA KERAMICKÁ	MIN. PODHLED SV.2,3m
01.26	WC MUŽI	8,25	DLAŽBA KERAMICKÁ	KLENBA 2,75–3,15m
01.27	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,45	DLAŽBA KERAMICKÁ	KLENBA 2,75–3,15m



POZNÁMKA

- MNOŽSTVÍ PŘÍVADĚNÉHO VZDUCHU V m³/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m³/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI
BYLA MEZERA 20–25 MM
- OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ NEPRŮHLEDNÁ HLUKOVÁ MŘÍŽKA,
ROZMĚR MŘÍŽKY JE UVEDEN NA VÝKRESE
- VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M
- U PŘECHODU, ROVNÁ HORNÍ HRANA
- U PŘECHODU, ROVNÁ SPODNÍ HRANA
- U PŘECHODU, PŘECHOD JE ZPŘECHODOVÁN OSOVĚ
- OHEBNÉ, HLUKOVĚ TLUMÍCÍ POTRUBÍ, KTERÉ SLOUŽÍ PRO PŘÍPOJENÍ
DISTRIBUČNÍHO PRVKU OSAZENÉHO V PODHLEDU

VZHLEDEM K TOMU, ŽE NOVÉ VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDE MONTOVÁNO DO STÁVAJÍCÍ ČÁSTI OBJEKTU A NĚKTERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE (VĚNCE, PŘEKLADY) A STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÉ ROZVODY (ÚT, ZTI) NEBYLO MOŽNO ZAMĚŘIT, MOHOU NASTAT KOLIZE S NOVĚ NAVRŽENÝM ZAŘÍZENÍM VZTI!! PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE Tedy NUTNO PROVĚŘIT NOVĚ NAVRŽENÉ POTRUBNÍ TRASY, UMÍSTĚNÍ VENTILÁTORŮ, VÝÚSTEK A POD. A PŘÍPADNÉ KOLIZE ŘEŠIT S PROJEKTANTEM VZDUCHOTECHNIKY V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU!!

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	4 A4
			DATUM	05/2023
MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká č.p. 85, 537 01 Chrudim			ÚČEL	DPS
CHRUDIMSKÁ BESEDA, REKONSTRUKCE WC VINÁRNÝ D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.3 – Vzduchotechnika			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	570/05/2023
			ZMĚNA	
PŮDORYS			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
				D.1.4.3–02