



Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha
1.01	CHODBA	30,7	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.02	PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN	9,03	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.03	MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ	9,04	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.04	KUCHYŇ	65,29	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.05	MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ	11,04	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.06	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	10,18	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.07	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ	6,47	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.08	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,19	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.09	CHODBA	31,92	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.10	SCHODIŠTĚ	28,41	DLAŽBA KERAMICKÁ

Legenda :

- ... PLYNOVODNÍ POTRUBÍ – NTL – NOVÉ
- ... PLYNOVODNÍ POTRUBÍ – NTL – STÁVAJÍCÍ
- ... DOPOJOVACÍ PRUŽNÁ HADICE
- ... STOUPACÍ POTRUBÍ PLYNOVODU

Při výměně potrubí ve stávající trase bude DN nového potrubí shodné s DN potrubí demontovaného!

Poznámka :

- PS1** Plynový sporák–Q=2,5 m³/h (2,0kPa) – zemní plyn
KK DN20 + dopojovací pružná hadice
- PS2** Plynový sporák–Q=1,5 m³/h (2,0kPa) – zemní plyn
KK DN20 + dopojovací pružná hadice
- PP** Plynová pánev–Q=2,5 m³/h (2,0kPa) – zemní plyn
KK DN20 + dopojovací pružná hadice
- PK** Plynový kotel–Q=2,25 m³/h (2,0kPa) – zemní plyn
KK DN20 + dopojovací pružná hadice

Poznámka :

Pro instalaci rozvodů budou použity trubky ocelové bezešvé hladké podle ČSN 13 1020, jakost materiálu je 11 353.0. Plynovodní trubky se upevní typovými držáky a opatří se protikorozním nátěrem.

Výškový systém místní			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 4 A4
MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim			DATUM 9.2022
Chrudimská beseda Rekonstrukce kuchyně			ÚČEL DPS
			MĚŘITKO 1:50
			Č.ZAKÁZKY 1425/06/2022
			ZMĚNA č.
D – Dokumentace objektu D.1.4.2 – Plynová odběrná zařízení			ČÍSLO KOPIE
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – PLYNOVOD			ČÁST DOK. 01–D.1.4.2 ČÍSLO VÝKRESU 103