

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Ing. Josef Dvořák
539 44 Perálec 36

Náše číslo jednací
KHSPA 21913/2022/HV-CR

Vyřizuje/tel.
Mgr. Koudelková/469326646
MUDr. Říha/469326650

Chrudim
12. 12. 2022

Chrudimská beseda – rekonstrukce kuchyně - závazné stanovisko k projektové dokumentaci

Závazné stanovisko

Na základě žádosti pana Ing. Josefa Dvořáka, datum narození 19. 11. 1975, adresa 539 44 Perálec 36, zastupujícího Město Chrudim, adresa Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČ: 00270211, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci na stavbu „**Chrudimská beseda – rekonstrukce kuchyně**“ na adrese Široká 85, 537 01 Chrudim, p. č. st. 236, k. ú. Chrudim. Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, toto závazné stanovisko:

**S předloženou projektovou dokumentací
„Chrudimská beseda – rekonstrukce kuchyně“, Široká 85, Chrudim,
KHS s o u h l a s í.**

Odůvodnění:

Projektová dokumentace (dále jen „PD“) řeší rekonstrukci kuchyně Měšťanské restaurace ve stávajícím objektu Chrudimské besedy v ulici Široká čp. 85. Účel objektu se nezmění. Dojde k povrchovým úpravám vnitřního zdiva, podlah, dveří, k instalaci nových rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalací. Dále PD řeší úpravy otopné soustavy a rekonstrukci stávajícího plynovodu. V 1. PP se nadále bude nacházet: šatna a WC pro učně, sklad nápojů, hrubá přípravná zeleniny, sklad zeleniny, suchý sklad, 2 nové chladicí boxy s upravenou dispozicí (na maso a na mléčné výrobky, zeleninu) a úklidová místnost s výlevkou. V 1. NP se nachází kuchyně (úsek mytí provozního a stolního nádobí), příruční sklad potravin, šatna a WC pro personál, úklidová komora, WC pro veřejnost (muži, ženy). V kuchyni bude nově osazeno zařízení pro pěnové chemické mytí podlahy. Vybavení kuchyně zůstane původní. V rámci rekonstrukce bude provedena úprava a oprava stávajícího nákladního výtahu, zajišťujícího dopravu potravin mezi 1. PP a 2. NP. Ve 2. NP se nachází zasedací místnosti, sklad, přípravná jídla, hygienické zařízení pro veřejnost, tj. WC pro ženy a pro muže a úklidová místnost s výlevkou. K umyvadlům, dřezům a výlevkám je zavedena teplá a studená pitná voda. Podlahy a stěny v místech možného zmaččení a znečištění budou mít omyvatelnou povrchovou úpravu. Objekt je napojen na stávající rozvody vody (veřejný vodovod) a kanalizace (veřejná kanalizace). Větrání je přirozené okny v kombinaci s rovinotlakou rekuperační jednotkou umístěnou ve 3. NP. Předložená PD řeší mimo jiné i výměnu venkovních kondenzačních jednotek chlazení za nové se sníženým akustickým výkonem. Navrženy jsou

jednotky s akustickým výkonem $L_w(A) = 49,4 \text{ dB}$. U nejbližší obytné zástavby za řekou (cca 15 m) bude provoz těchto jednotek dle PD nevýznamný. Vytápění objektu je stávající ústřední toplovdna s žebrovými tělesy. Osvětlení je přirozené okny, doplněné umělým dle normových požadavků (v místech pracovních činností s intenzitou 500 lx). Jedná se o stavbu s trvalým provozem.

Rozsah činnosti: hotová a minutková jídla k obědu i k večeři v množství cca 160 jídel denně.



Mgr. Zuzana Koudelková, DiS.
vedoucí oddělení hygieny výživy
a předmětů běžného užívání

Rozdělovník:

- Adresát
- Městský úřad Chrudim, Stavební odbor - DS
- KHS ÚP Chrudim – odd. HV a PBU