

Ing. Josef Dvořák
Městský Park 274
537 01
Chrudim IV

From: Tomáš Havrda

Telephone: 602 654 141

E-mail: thavrda@eop.cz

Datum: 15.5.2023

Vyjádření k projektové dokumentaci

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Název stavby: | ZŠ Husova Chrudim |
| Projektant: | Ing. Karel Puháný |
| Předložená část PD: | Kompletní PD |
| Číslo projektu: | 1431/09/2022 |
| Datum zpracování PD: | 02/2023 |
| Stupeň projektu: | DPS |
| Investor: | Město Chrudim |
| Číslo vyjádření EOP: | 196 - 23 |

Ve vyznačeném zájmovém území na situaci **dojde ke styku** se zařízením v majetku EOP Distribuce, a.s. (dále jen DTO) popř. Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP). Technické kanály a předizolované potrubí mají min. krytí 0,5 – 1 metr. Nad předizolovaným potrubím je položen **sdělovací kabel** a výstražné barevné pásy.

V zájmové oblasti se nachází následující zařízení ve vlastnictví DTO či EOP a.s.

- **Horkovodní přípojka DN 100 – končící uzávěrem v PS C19/13**
- **Sdělovací kabel**


Před započítáním prací na tepelném zařízení je nutné kontaktovat Techniku DT, který toto vyjádření vystavil pro odstranění MT (aby nedošlo k jeho poškození v průběhu rekonstrukce) a zajištění uzávěru TV do objektu. Před napuštěním systému topení se MT namontuje zpět a zajistí proti manipulaci příslušnou plombou.

Všeobecné podmínky pro práce v blízkosti zařízení v majetku EOP Distribuce a.s.:

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku DTO a EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku DTO a EOP. **Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.**
- V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.
- **Na trasách podzemního zařízení v majetku DTO nesmí být umístěno složiště materiálů, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika.**
- Musí zůstat zachován přístup k rozvodnému tepelnému zařízení v majetku DTO. Veškeré stavby nebo zařízení přímo umístěné na rozvodném tepelném zařízení musí být snadno demontovatelné.
- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení DTO dodrženy minimální vzdálenosti **2,5 metru od hran kanálu po obou stranách** v souladu s ČSN 736005. **Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení DTO.** Křížující síť uložit v místech křížení do chrániček. **Provedení křížení protlakem musí být provedeno písemně schváleným způsobem DTO před zahájením. Provedení křížení musí před zakrytím zkontrolovat zástupce DTO (technik p. Havrda 602 654 141). O povolení křížení a provedené kontrole bude sepsán zápis do stavebního deníku.**
- **Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 811 nebo 800 100 841 (dispečer DTO). Pro vytyčení kanálů s potrubím volat p. Havrdu 602 654 141, pro vytyčení optického sdělovacího kabelu volat p. Mlejnkou 606 680 608**
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku DTO, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera DTO na tel. 800 100 841.
- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce DTO, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- **V místě souběhu a křížení se stávajícím energetickým zařízením DTO uložit vedení na náklady investora do chráničky (např. KOPOFLEX)**
- **Při zemních pracích nad předizolovaným potrubím dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození ochranné plastové trubky.**
- Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení – územního souhlasu.
- **Při dodržení výše stanovených podmínek proti předložené PD nemáme námitek.**

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení.



EOP Distribuce a.s., Opatovice nad Labem 478, 533 45

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 584.

Telefon: 466 843 111

IČO: 28800621
DIČ: CZ28800621

Bankovní spojení:
KB Pardubice 3607561/0100

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

Ing. Josef Dvořák
Městský park 274
537 01 Chrudim IV
ID: xyymq8h

EOP Distribuce, a.s.
č.p. 478
533 45 Opatovice nad Labem

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Datum: 9. 5. 2023

Věc: Žádost o vydání souhlasného vyjádření k projektové dokumentaci.

Žádám vás o vydání souhlasného vyjádření k projektu „ZŠ Husova – rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten“.

V rámci projektu dojde ke kompletní rekonstrukci strojovny vytápění a otopné soustavy školy. Do přípojky teplovodu nebude zasahováno.

S pozdravem

Ing. Josef Dvořák

Přílohy: 1x projektová dokumentace ÚT