

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Ing. Josef Dvořák
Městský park 274
537 01 Chrudim

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 08758/2023/HDM-CR

Vyřizuje/linka
Mgr. Plíšková

Chrudim
19.05.2023

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Ing. Josefa Dvořáka, Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČO: 73654051, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení - **ZŠ Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten**, parc. č. st. 432/1, k. ú. Chrudim ze dne 5.5.2023, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení - ZŠ Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten **s o u h l a s í**.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovené podmínky:

Před uvedením do trvalého užívání bude měřením ověřena hlučnost z provozu rekuperační jednotky ve venkovním chráněném prostoru stavby č.p. 190 Husova ul., před oknem nad balkónem (3.NP). Dále bude ověřena hlučnost rekuperační jednotky ve vybrané učebně. Podmínka vyplývá z § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Odůvodnění:

Dne 5.5.2023 byla na KHS doručena žádost Ing. Josefa Dvořáka, Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČ: 73654051, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení - ZŠ Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten. Investor stavby - Město Chrudim.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy v objektu základní školy, umístěné na adrese Husova 9, 537 01 Chrudim. V rámci stavebních úprav bude provedena rekonstrukce a rozšíření plochy učeben a šaten žáků, zařizovacích předmětů na hygienických zařízení žáků, personálu a úprava dispozice. Dále bude provedena kompletní výměna vnitřních instalací vody, kanalizace, ústředního vytápění a elektroinstalace. Vstup do objektu je navržen bezbariérově (ocelová rampa, výtah).

Dispozice:

1.NP - hala (m.č. 1.01, 1.14a), kabinet (m.č. 1.02, 1.10, 1.16), kabinet / knihovna (m.č. 1.03), hygienická zařízení pro chlapce (m.č. 1.04 - předsíň se 3 umyvadly, m.č. 1.05 - 3 WC kabiny, 3 pisoáry), dílna školníka (m.č. 1.06), sklad (m.č. 1.08, 1.22), učebna (m.č. 1.09, 1.11, 1.12, 1.13),

technická místnost (m.č. 1.17b), hygienická zařízení pro personál (m.č. 1.17c - umyvadlo, mísa WC, prostor s výlevkou, m.č. 1.29 - umyvadlo, mísa WC), hygienická kabina (m.č. 1.18), bezbariérové WC (m.č. 1.19), hygienická zařízení pro dívky (m.č. 1.20 - předsíň se 3 umyvadly, m.č. 1.21 - 4 WC kabiny, prostor s výlevkou), strojovna výtahu (m.č. 1.23), šatna žáků (m.č. 1.24, 1.26), šatna žáků u tělocvičny (m.č. 1.25);

2.NP - hala (m.č. 2.01, 2.12), hygienická zařízení pro chlapce (m.č. 2.02a - předsíň se 3 umyvadly, m.č. 2.02b - 2 WC kabiny, 3 pisoáry, prostor s výlevkou), kancelář (m.č. 2.03), ředitelna (m.č. 2.04), učebna (m.č. 2.05, 2.06, 2.08, 2.10), kabinet (m.č. 2.09), sborovna (m.č. 2.11), šatna / úklid (m.č. 2.14a), hygienická zařízení pro personál (m.č. 2.14b - předsíň s umyvadlem, m.č. 2.14c - kabina WC), hygienická zařízení pro dívky (m.č. 2.15a - předsíň se 3 umyvadly, m.č. 2.15b - 4 WC kabiny, prostor s výlevkou);

3.NP - hala (m.č. 3.01, 3.11), hygienická zařízení pro chlapce (m.č. 3.02a - předsíň se 3 umyvadly, m.č. 3.02b - 2 WC kabiny, 3 pisoáry, prostor s výlevkou), sborovna (m.č. 3.03), učebna (m.č. 3.04, 3.06, 3.07, 3.09, 3.10), kabinet (m.č. 3.05, 3.13a), předsíň (m.č. 3.05a), hygienická zařízení pro personál (m.č. 3.13b - předsíň s umyvadlem, m.č. 3.13c - kabina WC), hygienická zařízení pro dívky (m.č. 3.14a - předsíň se 3 umyvadly, m.č. 3.14b - 4 WC kabiny, prostor s výlevkou).

Dále budou provedeny povrchové úpravy podlah, stěn a stropů rekonstruovaných prostor, v učebnách a dalších prostorách bude instalován minerální akustický podhled. Vytápění - stávající. Větrání rekonstruovaných učeben bude zajištěno nuceně pomocí lokálních interiérových závěsných větracích jednotek s rekuperací. Další prostory budou větrány přirozeně - okny. Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy. Parametry mikroklimatických podmínek musí být v souladu s § 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 3, tabulka 1 a 2. Denní osvětlení a umělé osvětlení bude dle PD v souladu s legislativními požadavky (ČSN EN 17037 a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť, z května 2022). Navržené podlahy musí odpovídat charakteru činnosti upravené zvláštním právním předpisem o technických požadavcích na stavby. Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě města. Před provozem bude provedena dezinfekce a proplach potrubí v souladu s legislativními požadavky.

Navrženo VZT zařízení - nucené větrání učeben pomocí interiérových rekuperačních jednotek umístěných přímo v učebnách pod stropem. Sací a výfukové žaluzie pro jednotlivé jednotky jsou navrženy na fasádě objektu. Dle PD je předpokládána hladina akustického tlaku 1 m od rekuperační jednotky 38 dB. U všech zařízení PD předpokládá dodržení hygienických limitů stanovených pro hluk dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Skutečné hladiny hluku lze ověřit pouze měřením. Proto je stanovena výše uvedená podmínka.

Projektant stavby v PD uvádí, že v rekonstruovaném objektu nebude manipulováno s materiály obsahující azbest (Souhrnná technická zpráva - B6.a, str. 10).



Adriana Plíšková
Mgr. et Bc. Adriana Plíšková, DiS.
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Na vědomí:

adresát - osobně

KHS - ÚP CR/HDM - kopie

Příloha:

PD ke stavebnímu povolení ze dne 2.2023, kopie č.4