

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Ing. Josef Dvořák
Městský park 274
537 01 Chrudim IV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2023/026984

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
16.6.2023

ZŠ Husova – rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracoval Ing. Josef Dvořák ve stupni pro stavební řízení z 11/2022. Podle předložené dokumentace se jedná o stavební úpravy ZŠ Husova na pozemcích p.č. 432/1, 2678, 2677/1, 949 a 290/4 v k.ú. Chrudim. Součástí akce bude i zřízení zařízení staveniště v ploše dvora.

V rámci akce dojde k vnitřním opravám a úpravám stávajícího objektu ZŠ včetně provedení nových instalací. Půdorysné rozměry objektu nebudou měněny a napojení na veřejné inženýrské sítě bude zachováno stávající. Množství a způsob nakládání se srážkovými vodami zůstává beze změny.

Předmětná stavba se nachází v záplavovém území mimo aktivní zónu záplavového území vodního toku Chrudimka (IDVT 10100018). Uvedený vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Dle předložených podkladů se stavba nachází v odstupové vzdálenosti cca 20 m od koryta toku. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. Upozorňujeme, že výška hladiny stoleté vody (Q_{100}) je v místě objektu na úrovni 250,82 m n.m., systém Bpv.

Investorem akce bude: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1010 - Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 647278, X: 1070802.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Stavební úpravy požadujeme do výšky Q_{100} provést z materiálů, které budou schopny odolat dlouhodobému působení vody.

- V případě možnosti doporučujeme objekty (el. rozvody, atd.), které mohou být ohroženy povodňovými průtoky, umístit v rámci možností nad hladinu stoleté vody.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území vodního toku (terén nebude navyšován).

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje