

Číslo vyjádření: 023070208499

Vyřizuje: Ing. Pavol Lomnický
Tel.:
Mobil: 603 899 860
E-mail: pavol.lomnický@vschrudim.cz
Datum: 28.06.2023

Ing. Josef Dvořák
Městský park č.p. 274
537 01 Chrudim IV

Chrudim parc. č. 2677/1, 2678, 290/4, 432/1, 949, ZŠ Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)


Investor: Město Chrudim, Chrudim I, Resselovo náměstí, č.p. 77, 53701

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
2. Dotčená nemovitost je již napojena na veřejný vodovod a kanalizaci. V případě nutnosti manipulace s vodoměrem kontaktujte zástupce provozu Michal Sýkora, tel: 603 899 831, michal.sykora@vschrudim.cz.

3. S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- a. Při souběhu a křížení se stávajícím i plánovaným vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 - i. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
 - ii. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 - iii. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 - iv. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **1,5 m**.
- b. V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim.
- c. Při přípravě a provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní a kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
 - i. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim - Michal Sýkora, tel: 603 899 831, michal.sykora@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 - ii. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě - Libor, Fořt, tel.: 603 899 819, libor.fort@vschrudim.cz. *(Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).*
 - iii. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
 - iv. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
 - v. Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
 - vi. Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim.

4. Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.



Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Přílohy: Mapa_023070208499.pdf
Provoz: Chrudim