



Tabulka místností					
Číslo	Název	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha	STĚNY	STROP
3.01	HALA	31,36	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN6	LINKRUSTA 1,10/MALBA
3.02a	WC CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	7,67	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN7	OBKLAD/MALBA
3.02b	WC CHLAPCI	13,20	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN7	OBKLAD/MALBA
3.03	SBOROVNA	41,97	DTD+PVC	PN9	MALBA
3.04	UČEBNA	78,69	DTD+PVC	PN9	MALBA
3.05	KABINET	11,85	DTD+PVC	PN9	MALBA
3.05a	PŘEDSÍŇ / RACK	9,36	DTD+PVC	PN9	MALBA
3.06	UČEBNA	62,13	DTD+PVC	PN9	MALBA
3.07	UČEBNA	44,32	DTD+PVC	PN9	MALBA
3.08	CHOUBA	34,81	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN10	LINKRUSTA 1,16/MALBA
3.09	UČEBNA	62,49	DTD+PVC	PN9	MALBA
3.10	UČEBNA	54,00	DTD+PVC	PN9	MALBA
3.11	HALA	36,6	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN6	LINKRUSTA 1,14/MALBA
3.12	CHOUBA	7,11	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN6	LINKRUSTA 1,14/MALBA
3.13a	KABINET	7,81	PVC	PN11	MALBA
3.13b	WC UČITELŮ PŘEDSÍŇ	2,55	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN12	OBKLAD/MALBA
3.13c	WC UČITELŮ	1,54	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN12	OBKLAD/MALBA
3.14a	WC DIVKY - PŘEDSÍŇ	6,47	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN7	OBKLAD/MALBA
3.14b	WC DIVKY	11,67	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN7	OBKLAD/MALBA
3.15	SCHODIŠTĚ	24,11	DLAŽBA KERAMICKÁ	PS14	LINKRUSTA 1,10/MALBA
3.16	SCHODIŠTĚ	22,07	DLAŽBA KERAMICKÁ	PS14	LINKRUSTA 1,10/MALBA
3.17	SCHODIŠTĚ	4,79	DLAŽBA KERAMICKÁ	PS14	MALBA

SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

- 1 \* datový kabel CAT 6 nestíněný
- 2 \* datový kabel CAT 6 nestíněný
- 1 \* datový kabel optický
- 1 \* telefonní kabel SYKFY 2\*2\*0,5

Rozvody budou provedeny dle popisu v technické zprávě projektu elektro dle kapitol :  
- Rozvody sítě internet  
- Telefonní rozvody  
- Chráničky v učebnách

LEGENDA :

- SP - kabelová přípojková skříň objektu - stávající  
RE - elektrický rozvaděč  
R TS - rozvaděč TOTAL STOP  
MET - hlavní ochranná přípojnice  
RH - hlavní rozvaděč školy 1NP  
RP 10 - podružný rozvaděč 1NP - dílna  
RP 11 - podružný rozvaděč 1NP - pravá strana  
RP 20 - podružný rozvaděč 2NP- levá strana  
RP 21 - podružný rozvaděč 2NP - pravá strana  
RP 30 - podružný rozvaděč 3NP - levá strana  
RP 31 - podružný rozvaděč 3NP - pravá strana  
RP 04 - podružný rozvaděč 4NP - není součástí tohoto projektu  
R 96 - rozvaděč učebna PC 2NP - stávající  
R 96.1 - rozvaděč učebna PC 2NP - stávající  
RT 1 - rozvaděč tělocvična - stávající  
RV - rozvaděč výtahu - dodávka výtahu  
MaR - rozvaděč výměník - dodávka MaR  
TS - tlačítko TOTAL STOP

REK 1 - rekuperační jednotka 400V,50Hz  
REK 2 - rekuperační jednotka 230V,50Hz  
CO - čísto CO2
- EOV 1 - elektrický ohřivač TUV nástěnný - 2,2kW, 230V,50Hz  
EOV 2 - elektrický ohřivač TUV pod linkou - 2,5kW, 230V,50Hz  
EOV 3 - elektrický ohřivač TUV nástěnný stávající - 230V,50Hz  
EOR - elektrický osušec rukou 230V,50Hz

X 1 - zásuvka interiérová - 230V,10A,50Hz  
X 20 - zásuvka interiérová dvojnásobná 2\*230V,16A,50Hz  
X 30 - zásuvka interiérová trojnásobná 3\*230V,16A,50Hz  
X 11 - zásuvka nástěnná 230V,16A,50Hz, IP44  
X 21 - zásuvka nástěnná dvojnásobná 2\*230V,16A,50Hz, IP44  
X 41 - zásuvka interiérová pětínásobná 4\*230V,16A,50Hz + DATA  
X 4 - zásuvka vestavná 5P - 400V,16A,50Hz, IP44  
X 6 - kabelový vývod 0,5m - 230V, AC  
X 8 - instalační krabice se svorkou hlavního pospojování
- E 1 - svítidlo vestavné interiérové LED 45W, 4980lm,230V,50Hz  
PSV ROMA B LED 7160/840 PAR  
E 2 - svítidlo závěsné interiérové LED 37W, 5200lm,230V,50Hz  
NAOS 2.4ft 6400/840  
E 3 - svítidlo nástropní interiérové LED 14W, 1760lm, 230V,50Hz  
LINEA SQUARE 2200/840  
E 4 - svítidlo závěsné interiérové LED 46W, 6430lm,230V,50Hz  
NAOS 2.5ft 8000/840  
E 5 - svítidlo nástěnné kruhové LED 24W, 2840lm,230V,50Hz  
LINEA ROUND 3600/840  
E 6 - svítidlo nástropní interiérové LED 37W, 5130lm, 230V,50Hz  
LINEA 2.4ft 6400/840  
E 7 - svítidlo vestavné interiérové LED 19W, 2090lm,230V,50Hz,IP44  
DL 230 BARI LED 2820/840  
E 8 - svítidlo vestavné interiérové LED 15W, 1590lm,230V,50Hz,IP44  
DL 195 BARI LED 2220/840  
E 9 - svítidlo závěsné průmyslové LED 33W, 4820lm,230V,50Hz, IP66  
PRIMA LED 1.5ft PC 5500/840  
E 10 - svítidlo nástěnné kruhové LED 14W, 1740lm,230V,50Hz  
LINEA ROUND 2200/840  
E 11 - svítidlo nástropní interiérové LED 16W, 2000lm, 230V,50Hz  
LINEA SQUARE 2500/840  
E 12 - svítidlo vestavné interiérové LED 31W, 3320lm,230V,50Hz  
PSV ROMA B LED 4770/840 PAR  
E 13 - svítidlo vestavné interiérové LED 36W, 4320lm,230V,50Hz  
PSV PRAT LED 4320/840  
E 14 - svítidlo vestavné interiérové LED 28W, 2830lm,230V,50Hz,IP44  
DL 230 BARI LED 3820/840  
E 15 - svítidlo vestavné interiérové LED 15W, 1660lm,230V,50Hz,IP44  
DL 230 BARI LED 2220/840  
E 16 - svítidlo vestavné interiérové LED 10W, 1160lm,230V,50Hz,IP44  
DL 195 BARI LED 1620/840  
E 17 - svítidlo venkovní nástěnné s čidlem pohybu LED 14W, 1740lm,230V,50Hz, IP54 - LINEA ROUND SNS 2200/840  
N1 - svítidlo LED nouzové nástěnné 2W, 150lm,230V,50Hz, 1 hod  
Helios LED 102 M1h

PIR1 - nástropní čidlo spínání osvětlení 230V,50Hz  
PIR2 - nástropní čidlo spínání VZT 230V,50Hz
- SLABOPROUD  
IT - interaktivní tabule 230V,50Hz  
DP - datový projektor 230V,501Hz  
WIFI - wifí jednotka  
HDR - hlavní datový rozvaděč RACK  
RT - telefonní ústředna  
R-TEL - telefonní přípojková skříň  
R-INT - přípojková skříň internet optika  
MX - ukončovací krabice  
XD1 - datová zásuvka RJ45  
XD2 - datová zásuvka 2\* RJ45  
TEL - telefonní zásuvka  
Ⓢ - elektroinstalační trubka 40mm do prostoru nad podhledem

DATUM: 11 / 2022  
Č. ZAK. : 1431/09/2022  
STUPEŇ PD: DPS  
MĚŘÍTKO : 1:100  
ČÁST VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU: EL 09

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO

INVESTOR:	Město Chrudim, IČO: 00270211 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		
MÍSTO STAVBY:	Chrudim ZŠ Husova 9		
HLAVNÍ PROJEKTANT:			
NÁZEV AKCE:	ZŠ HUSOVA REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI UČEBEN A ŠATEN	DATUM:	11 / 2022
ČÁST:	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	Č. ZAK. :	1431/09/2022
VÝKRES :	SLABOPROUDÉ OBVODY 3NP	STUPEŇ PD:	DPS
		MĚŘÍTKO :	1:100
		ČÁST VÝKRESU:	
		ČÍSLO VÝKRESU:	EL 09