

Odbor investic

Adresa pracoviště:  
Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 019211/2024 OIN/Dk  
Spis. Zn.: CR 012195/2024/3  
Váš dopis ze dne:  
Spis. a skart. znak a lhůta:  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Soběslav Dušek  
Tel: 469 657 121  
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 8. 3. 2024

účastníci výběrového řízení

Chrudimská beseda – rek.  
kuchyně, skladů a soc. zařízení  
u vinárny**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku****„Chrudimská beseda – rek. kuchyně, skladů a soc. zařízení  
u vinárny“**

Vážení uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „Chrudimská beseda – rek. kuchyně, skladů a soc. zařízení u vinárny“.

**Dotaz uchazeče č. 2:**

Žádám Vás o upřesnění položky 95o16 - zařízení pro pěnové chemické čištění a dezinfekci podlah gastro provozu - d,m kompletního systému vč. proškolení dle popisu ve výpisu výrobků a TZ 2 ks, nikde není specifikace dodávky.

**Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 2:**

Jedná se o hygienický systém s funkcí oplachu a aplikace čistící nebo dezinfekční pěny. Systém pro sanitaci, pracuje bez vodního čerpadla a přívodu elektrické energie. Jeho provozní tlak se pohybuje mezi 2,5 – 5,0 atm. Zařízení obsahuje směšovací kostku umožňující ruční přepínání mezi pěnováním a oplachem. Součástí systému je 15 m dlouhá speciální hadice s držákem. Níže uvádíme ilustrační fotografii obdobného čistícího systému.

Pokud zadavatel v zadávacích podmínkách či v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku odkazuje na určité dodavatele nebo výrobky, konkrétní obchodní názvy nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, připouští zadavatel vsouladu s § 89 zákona použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

Ilustrační fotografie

