



KONSTRUKCE CHODNÍKŮ, DLE TP 170 (D2-D-1, TDZ IV, P III)			
BETONOVÁ DLAŽBA 10/20	DL	60 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 1338
LOŽNÁ VRSTVA Z KAM. 4/8MM	HDK	30 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 1338
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠDA	150mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	Edef.2 min = 30 MPa		
CELKEM	MIN.	240mm	
V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI V MÍSTĚ ZÁŘEZU DOSAŽENO Edef.2.min. 30MPa BUDE PROVEDENA VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,15M VRSTVOU Z SC C8/10			

KONSTRUKCE BUS ZÁLIVU, DLE TP 170 (D1-N-7, TDZ III, P III)			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11S	40mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS	0,3kg/m ²	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16S	60mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS	0,6kg/m ²	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	60mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	PI	1,2kg/m ²	
VRSTVA STMELENÁ CEMENTEM	SC C8/10	170 mm	ČSN EN 13108-1
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠDA	250 mm	ČSN 73 6126
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	Edef.2 min = 45 MPa		
CELKEM	MIN.	570mm	
V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI V MÍSTĚ ZÁŘEZU DOSAŽENO Edef.2.min. 45MPa BUDE PROVEDENA VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,20M VRSTVOU Z SC C8/10			

Název stavby:	AUTOBUSOVÝ ZÁLIV U DĚTSKÉHO DOMOVA, CHRUDIM			
Objednatel:	Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim IČO: 00270211	www.chrudim.eu urad@chrudim-city.cz +420 469 657 111		
Místo stavby:	K.Ú. Chrudim			
Generální projektant:	DI PROJEKT s.r.o. Chelčického 686, 533 51 Pardubice IČO: 01873687 DIČ: CZ01873687	Hlavní projektant: Podpis: Číslo zakázky: 08/2023		
Projektant části:	DI PROJEKT s.r.o. Chelčického 686, 533 51 Pardubice IČO: 01873687 DIČ: CZ01873687	www.diprojekt.cz dip@diprojekt.cz +420 773 749 120 DS: ui8wq5u		
Vedoucí projektant:		Podpis:	Autorizační razítko:	
Vypracoval:		Podpis:		
Zodp. projektant:		Podpis:		
Datum:	01.2023	Formát: A4		
		Číslo zakázky: 08/2023		
Stavební objekt:	SO 101 Komunkace			
Obsah přílohy:	Vzorový příčný řez		Označení přílohy: D.1.1.1.4	Číslo paré:
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro společné povolení a provedení stavby (DUSP+PDPS)		Měřítka: 1:50	