



3. patro

- ▶ 60x50 KABELOVÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM (PLNÝ NEBO S PERFORACÍ) PRO PŘÍČNÉ TRASY NA CHODBÁCH
- ▶ 110x150 DŘATĚNÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM NA CHODBĚ

ŽLABY NESMÍ BÝT UCHYCENY KE STROPU, POUŽE DO STĚN.

| | | | | | |
|---------------|--|--|------------|--------|------------------|
| | | zodpovědný projektant | vyrabovala | slupeň | dps |
| | | -- | -- | | |
| | | | | datum: | 12/2020 |
| investor: | | Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim I | | | měřítko: 1 : 100 |
| místo stavby: | | MÚ Chrudim, Resselovo , Chrudim | | | loR/Sat: 1 x A2 |
| akce: | | | | | č. paré: |
| | | Rekonstrukce elektroinstalace, č.p. 44, Chrudim | | | |
| část: | | Elektroinstalace | | | č. výkresu: |
| výkres | | Půdorys 4.n.p. (3. patro) - trasy nm v chodbě | | | E17 |