



## 2. patro

- ▶ 60x50 KABELOVÝ ŽLAB NAD PODHEDEM (PLNÝ NEBO S PERFORACÍ) PRO PŘÍLOHE TRASY NA CHODBÁCH
  - ▶ 110x150 DRÁTENÝ ŽLAB NAD PODHEDEM NA CHODBĚ
- ŽLABY NESMÍ BÝT UCHYTCENY KE STROPU, POUZE DO STĚN.

	zodpovědný projektant:		výpracovala		stupeň: DPS
	--		--		
investor:	Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim I				datum: 12/2020
místo stavby:	MÚ Chrudim, Resselovo , Chrudim				měřítko: 1 : 100
akce:	Rekonstrukce elektroinstalace, č.p. 44, Chrudim				číslo: 1 x A2
část:	Elektroinstalace				č. výkresu:
výkres:	Půdorys 3.n.p. (2. patro) - trasy nn v chodbě				E16