



# přízemí

- ▶ 60x50 KABELOVÝ ŽLAB NAD POHLEDEM (PLATÍ NEBO S PERFORACÍ) PRO PŘÍČNÉ TRASY NA CHODBÁCH
- ▶ 110x150 DRÁTĚNÝ ŽLAB NAD POHLEDEM NA CHODBĚ
- ŽLABY NESMÍ BÝT UCHYCENY KE STŘOPU, POUZE KE STĚNAM

zodpovědný projektant:		vypracovala:		státní: DPS	
investor:		datum:		měřítko: 1 : 100	
místo stavby:		forMSStř:		č. paré:	
akce:		část:		č. výkresu:	
Rekonstrukce elektroinstalace, č.p. 44, Chrudim		část:		E 14	
Elektroinstalace		část:		E 14	
výkres:		Půdorys 1.n.p. (přízemí) - trasy nn v chodbě		E 14	