

Odbor investic

Adresa pracoviště:
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 025082/2024 OIN/Dk
Spis. Zn.: CR 008201/2024/3
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta:
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Soběslav Dušek
Tel: 469 657 121
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 3. 4. 2024

účastníci výběrového řízení

**ZŠ Husova – půdní vestavba,
rek. vnitřních rozvodů a
sanace vlhkosti**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„ZŠ Husova – půdní vestavba, rek. vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti“

Vážení uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Husova – půdní vestavba, rek. vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti“.

Dotaz uchazeče č. 1:

v rámci zadávacího řízení akce **ZŠ Husova – půdní vestavba, rek. vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti**, se na Vás obracím žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace:

V položkovém soupisu pro strojovnu ústředního vytápění je uvedena položka:

19	K	732112232	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 80 (15 m3/h - 350 kW)	kus	2,700
----	---	-----------	---	-----	-------

Je uvedeno správné množství?

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:

Správně má být 1 ks místo uvedených 2,7 kusů. Rozpočtář použil při převodu z RTS typovou položku ÚRS.

Zároveň upřesňuje položku poznámkou: „Rozdělovač/sběrač RS kombi modul 100, l=2700mm v provedení s izolací mezi komorami, dodávka včetně povrchové izolace“

.....

Ing. František Pilný, MBA
starosta města Chrudim