

Odbor investic

Adresa pracoviště:
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 025823/2024 OIN/Dk
Spis. Zn.: CR 008201/2024/4
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta:
Počet listů: 4
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Soběslav Dušek
Tel: 469 657 121
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 4. 4. 2024

účastníci výběrového řízení

**ZŠ Husova – půdní vestavba,
rek. vnitřních rozvodů a
sanace vlhkosti**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„ZŠ Husova – půdní vestavba, rek. vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti“

Vážení uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Husova – půdní vestavba, rek. vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti“.

Dotaz uchazeče č. 1:

v rámci zadávacího řízení akce **ZŠ Husova – půdní vestavba, rek. vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti**, se na Vás obracím s následujícím dotazem:

VV profese elektro obsahuje spoustu položek dodávky jiných profesí (VZT, ZTI atd).

37 M Pol16 M1 - digestoř nad sporák s osvětlením, 230V, 50hz kus 4,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
dodávka VZT"

38 M Pol18 VZT - Rekuperační jednotka vzduchotechniky zařízení, 5kW, 400V, 50Hz kus 1,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
dodávka VZT"

39 M Pol19 KJ - klimatizační venkovní jednotka 3kW, 50hz kus 4,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
dodávka VZT"

40 M Pol20 EOVS - elektrický ohřívač vody 2,2kW, 230V, 50Hz kus 2,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
dodávka ZTI"

41 M Pol21 EOP - elektrický zdroj 24V, DC pro 2 pisoáry, 230V, 50Hz kus 1,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
dodávka ZTI"

42 M Pol23 CJ - ovládací jednotka pro odvětrání schodiště, 250V, 10A, 50Hz kus 2,000 0,00

P "Poznámka k položce: x000D
dodávka VZT, požární odvětrání"

43 M Pol24 CPO - řídicí jednotka požárního odvětrávání, 230V, 50hz kus 1,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
dodávka VZT, požární odvětrání"

44 M Pol28 Venkovní rolety kus 20,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
dodávka stavební části"

40 M Pol106 M1 - ventilátor s časovým doběhem - 50W, 230V, 50Hz kus 1,000 0,00

P "Poznámka k položce: x000D
NEOCEŇOVAT - dodávka VZT"

41 M Pol107 M2 - nástěnný ventilátor s časovým doběhem - 30W, 230V, 50Hz kus 2,000 0,00

P "Poznámka k položce: x000D_
NEOCEŇOVAT - stávající"

42 M Pol108 M3 - potrubní ventilátor s časovým doběhem - 53W, 230V, 50hz kus 7,000 0,00

P "Poznámka k položce: x000D
NEOCEŇOVAT - dodávka VZT"

43 M Pol109 M4 - nástěnný ventilátor s časovým doběhem - 30W, 230V, 50Hz kus 2,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
NEOCEŇOVAT - dodávka VZT"

44 M Pol110 M5 - potrubní ventilátor - 133W, 230V, 50hz kus 1,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
NEOCEŇOVAT - dodávka VZT"

45 M Pol111 M6 - nástěnný ventilátor - 42W, 230V, 50Hz kus 1,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
NEOCEŇOVAT - dodávka VZT"

46 M Pol112 EOVI - elektrický ohřivač TUV nástěnný - 2,2kW, 230V, 50hz kus 6,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
NEOCEŇOVAT - dodávka ZTI"

47 M Pol113 EOVI - elektrický ohřivač TUV pod linkou - 2,5kW, 230V, 50hz kus 3,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
NEOCEŇOVAT - dodávka ZTI"

48 M Pol114 EOVI - elektrický ohřivač TUV nástěnný stávající - 230V, 50hz kus 1,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
NEOCEŇOVAT - dodávka ZTI"

49 M Pol115 EOR - elektrický osoušeč rukou 2,3kW, 230V, 50Hz kus 19,000 0,00

P "Poznámka k položce: x000D
např.: Automatický osoušeč rukou Turbo Blast ABS"

50 M Pol116 REK1 - rekuperační jednotka 400V, 50Hz kus 12,000 0,00

P "Poznámka k položce: x000D
NEOCEŇOVAT - dodávka VZT"

51 M Pol117 REK2 - rekuperační jednotka 230V, 50Hz kus 1,000 0,00

P "Poznámka k položce: x000D
NEOCEŇOVAT - dodávka VZT"

52 M Pol118 CO - čidlo CO2 kus 13,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
NEOCEŇOVAT - dodávka VZT"

53 M Pol119 T1 - termostat spínání ventilátoru kus 2,000 0,00

P "Poznámka k položce: _x000D_
EBERLE AZT-A 524 510, 230V, IP54"

54 M Pol120 WIFI - wifi jednotka kus 13,000 0,00

P "Poznámka k položce: x000D
NEOCEŇOVAT - není dodávkou"
55 M Pol121 DP - datový projektor 230V, 50Hz kus 13,000 0,00
P "Poznámka k položce: x000D
NEOCEŇOVAT - není dodávkou"
56 M Pol122 IT - interaktivní tabule 230V,50Hz kus 13,000 0,00
P "Poznámka k položce: x000D
NEOCEŇOVAT - není dodávkou"
57 M Pol123 RV - rozvaděč výtahu kus 1,000 0,00
P "Poznámka k položce: x000D
NEOCEŇOVAT - dodávka výtahu"
58 M Pol124 RT1 - rozvaděč tělocvična kus 1,000 0,00
P "Poznámka k položce: x000D
NEOCEŇOVAT - stávající"
59 M Pol125 R96 - rozvaděč učebna PC 2.NP kus 1,000 0,00
P "Poznámka k položce: x000D
NEOCEŇOVAT - stávající"
60 M Pol126 R 96.1 - rozvaděč učebna PC 2.NP kus 1,000 0,00
P "Poznámka k položce: x000D
NEOCEŇOVAT - stávající"
61 M Pol127 MaR - rozvaděč měření a regulace vytápění kus 1,000 0,00
P "Poznámka k položce: x000D
NEOCEŇOVAT - dodávka MaR"
62 M Pol128 SP - kabelová přípojková skříň nn napětí - ČEZ Distribuce a.s. kus 1,000 0,00
P "Poznámka k položce: x000D
NEOCEŇOVAT - stávající"

U většiny položek je poznámka neoceňovat (pravděpodobně se jedna o duplicitní položky z jiných rozpočtů). Prosím o kontrolu a vysvětlení jak máme postupovat při ocenění rozpočtů (může být u jednotkové ceny uvedena 0?)

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:

První část položek č. 37 – 44 se týkají půdní vestavby a rozpočtář k těmto položkám uvedl, že jsou v rozpočtu elektro zapsané pro přehlednost (informovanost), které zařízení se v jaké části rozpočtu a profesí nachází a dále pak jejich uvedení v rozpočtu elektro slouží pro součet kolik počtů zařízení má profese elektro připojit. Uvedené položky tedy ocenit 0,- Kč. Ocenění práce připojení těchto zařízení je pak v položce č. 35.

Druhá část položek č. 40 – 62 se týkají rekonstrukce vnitřních instalací a rozpočtář k těmto položkám uvedl, že jsou v rozpočtu elektro zapsané pro přehlednost (informovanost), které zařízení se v jaké části rozpočtu a profesí nachází nebo je stávající a dále pak jejich uvedení v rozpočtu elektro slouží pro součet kolik počtů zařízení má profese elektro připojit. Uvedené položky tedy ocenit 0,- Kč, kromě položky č. 49, 53 - tyto položky ocenit, je zde uveden i referenční typ. Ocenění práce připojení těchto zařízení je pak v položce č. 39.

Dotaz uchazeče č. 2:

V položkovém soupisu pro konstrukce truhlářské jsou uvedeny položky:

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství
346	M	PSV	765stv	systémový střešní výlez 600x600mm, AL lemování, plexisklo - dodávka	kus	1,750
348	M	PSV	592440520r	sada bezpečnostního háku (bez tašky)	kus	4,250
351	K	PSV	7659903	Průchozí taška pro sanitární odvětrání vč.příslušné redukce - d,m	kus	1,500

Jsou uvedena správná množství a jsou správně množství i u dalších položek v položkových soupisech?

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 2:

Rozpočet je rozdělen dle požadavků poskytovatele dotace na uznatelné a neuznatelné položky dle plochy střechy a jednotlivá patra. Při sečtení stejné položky v uznatelném a neuznatelném rozpočtu Vám pak vychází celé číslo dané položky.

.....

Ing. František Pilný, MBA
starosta města Chrudim