



LEGENDA TECHNOLOGIE

- Vodoměr G 1", mosaz
- Předfiltr G 1" s ručním proplachem
- Změkčovací stanice G 1". 230 V, 20 W
- Ventil se servopohonem G 1", 230 V, 10 W
- Potrubní oddělovač BA DN 25
- Čerpadlo výtřysku chrlíčů, 400 V, 0,37 kW, litina
- Lapač hrubých nečistot 8 litrů, plast
- Čerpadlo filtrace, 230 V, 0,33 kW, plast
- Písková filtrační jednotka ø 500mm, plast
- Chlorátor do potrubí, plast
- UV lampy nízkotlaká, 230 V, 110 W, plast
- Kalové čerpadlo, 230 V, 0,37 kW, nerez
- Sací prostup DN80 s ochranným košem, nerez
- Prostup filtrace DN40 s tryskou, nerez
- Prostup bezpeč. přepadu DN65, nerez
- Výtok chrlíče, stávající
- Elektrozvaděč

- LEGENDA OKRUHU ROZVODŮ
- Chrlíče
 - Filtrace
 - Odpad
 - Dopouštění
 - Elektro

- LEGENDA VENTILŮ
- Kulový ventil
 - Regulační šoupě
 - Ruční klapka
 - Zpětná klapka
 - Vypouštěcí ventil
 - Zápachová uzávěra
 - Odnímatelný mezikus

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Zodp. projekt. | Vypracoval | Ved. projekt. |
| Kraj: Pardubický | Obec: Chrudim | |
| Investor: Statutární město Chrudim | | |
| Akce: Oprava technologie fontány a olověných van kašny na Resselově nám. v Chrudimi | | |
| Formát: 2 xA4 | Datum: 02/2024 | Stupeň: DPS |
| Zak. č. | Měřičko | Paré č. |
| Č. výkresu: 5 | | |

KTS – AME s.r.o.
ul. Karla Čapka 60
500 02 Hradec Králové
tel.: 495214743
email: voda@kts-ame.cz