



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Chrudim  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-9065-2/ČJ-2022-170306

Chrudim 7. února 2022

Počet stran: 3

DI PROJEKT s.r.o.  
Dvořákovo nábřeží 1622  
539 01 Hlinskodoručovací adresa:  
(DI PROJEKT s.r.o., IČ: 018 73 687)**Stanovisko k projektové dokumentaci ve územního řízení a stavebního povolení.**

Dne 07.02.2022 byla na Policii ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát v Chrudimi předložena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu:

**„Parkoviště ulice Požárníků, Chrudim“**

Projekt je zpracován na základě objednávky investora, kterým je město Chrudim. Dokumentace řeší novostavbu rozšíření počtu parkovacích stání. V rámci technické studie bylo navrženo celkem 13 nových parkovacích stání. Parkovací stání jsou navržena kolmá o základní délce 4,5m s 0,5m přesahem do zeleně a šířce 2,5m s rozšířením krajních stání o 0,25m na 2,75m. Parkovací plochy budou opřeny do betonové obruby 15/25 uložené do betonového lože s boční opěrrou. Obruba bude převýšena o 0,1m. V rámci projektu je navržena oprava asfaltového krytu vozovky. Parkovací stání bude od vozovky odděleno betonovou obrubou 10/20 uložené do betonového lože s boční opěrrou. Obruba bude zapuštěna do úrovně povrchu. Parkovací stání budou provedena z betonové dlažby 10/20 barvy šedá. Pro oddělení jednotlivých parkovacích stání bude použita betonová dlažba 10/20 barvy antracit (na šířku 0,2m). V rámci stavby bude provedena ochrana inženýrských sítí půlenou chráničkou viz. situace.

Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a ve věci pozemních komunikací ve smyslu

Průmyslová 1478  
537 20 Chrudim

www.policie.cz

Tel.: 974 572 250  
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: ndihp32

ust. § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává k projektové dokumentaci následující stanovisko:

- stavbou nesmí být narušeny rozhledové trojúhelníky pro případné stávající sjezdy nacházející se v daném úseku (zajistit rozhledy dle ČSN 73 6110) a rozhledové trojúhelníky pro případné křižovatky (zajistit rozhled dle ČSN 73 6102),
- komunikace musí i po opravě odpovídat ČSN 73 6101 a to včetně odvodňovacích zařízení,
- parkovací stání/odstavné plochy musí odpovídat ČSN 73 6056 (délka, šířka, sklony apod.),
- upozorňujeme na skutečnost, že **dle § 4 odst. 2 vyhl.č. 368/2009** Sb. na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných plochách a parkovacích plochách a hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené nejméně v počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy nově vznikajícího parkoviště. **Tyto parkovací stání musí být označeny** nejen VZD V 10 f, **ale také** dopravním značením **IP 12**. Šířka těchto stání pro imobilní, musí být v šířce 3,5 m.
- dále upozorňujeme, že dle ČSN 73 6056 musí být **krajní stání rozšířeno o 0,25 m** (o bezpečnostní odstup), jak je provedeno v návrhu,
- pokud to podmínky dovolí vedení sítí (kanalizace, vodovod, plynovod aj.) v maximální možné míře vymístit mimo silniční pozemky a pomocné silniční pozemky,
- kontejnery, kontejnerová stání požadujeme vymístit mimo rozhledové poměry křižovatek a umístit nejméně 5m za hranici křižovatky,
- upozorňujeme, že v případě umístování nových pojistkových pilířů, rozpojovacích pilířů, podpěrných bodů/sloupů VO či pojistkových skříní či TS musí být zachovány rozhledy ze sjezdů dle ČSN 73 6110, dle ČSN 73 6101 a rozhledy v křižovatkách dle ČSN 73 6102, je nutné dodržení bezpečnostního odstupu k pevné překážce od jízdního pruhu - 0,5 m a zajištění podmínek pro rozhled dle ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110,
- v případě dojde-li v rámci opravy PK také k rekonstrukci, či doplnění VO upozorňujeme, že osvětlení musí splňovat podmínky mimo jiné dle ČSN CEN TR/13201-1, ČSN 36 0400, ČSN EN 13201-2 atd. a musí být umístěno tak, aby byl dodržen bezpečnostní odstup k pevné překážce od jízdního pruhu - 0,5 m a bezpečnostního odstupu k pevné překážce od pruhu pro chodce - 0,25 m (pro zóny 30) dle ČSN 73 6110 a dále zajištění podmínek pro rozhled dle ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110. Pro případné umístování pevných překážek sloupů VO, případně dopravního značení, pilířků atd. upozorňujeme, že do volné šířky pásu pro chodce o šíři 1,5 m a menší nesmí zasahovat žádné překážky, ani ojedinělé o šířce větší než 0,15 m. V odůvodněných případech ve stísněných podmínkách může ojedinělá překážka bodově zúžit průchozí prostor až na 0,9 m, viz. čl. 10.1.2.2 ČSN 73 6110 (dle vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. – technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm),

- požadujeme, aby pro daný projekt – stavbu byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, 1, ČSN 73 6102, ČSN 73 6056, TP 65, TP 133 aj),
- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení,
- upozorňujeme, že před zahájením prací, bude nutné na zdejší součást Policie ČR **předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanovisko k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“** dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně požádat o vydání **„Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace“** dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nebo případně také o **vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy“** dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- toto stanovisko je vyhotoveno k předložené PD, která je nedílnou součástí žádosti,
- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme,

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

Zpracoval:  
por. Mgr. Tomáš Váňa  
komisař  
tel.: 974 572 258

npor. Mgr. Pavel Dostálek  
vedoucí dopravního inspektorátu

z r. por. Mgr. Tomáš Váňa