

Odbor investic

Adresa pracoviště:  
Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 085133/2024 OIN/Dk  
Spis. Zn.: CR 083514/2024/2  
Váš dopis ze dne:  
Spis. a skart. znak a lhůta:  
Počet listů: 1  
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Soběslav Dušek  
Tel: 469 657 121  
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 29. 10. 2024

účastníci výběrového řízení

**ZŠ Husova – výměna  
stávajících oken**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

**„ZŠ Husova – výměna stávajících oken“**

Vážení uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Husova – výměna stávajících oken“.

**Dotaz uchazeče č. 1:**

Lze Vám nabídnout dřevěná EURO okna, tl. 78 mm,  $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$  (izolační trojsklo  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ )?

Projektová dokumentace požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla dřevěného okna  $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  z euro hranolu tl. min. 80 mm.

Domníváme se, že je na konkrétním výrobcí oken, aby provedl takovou kombinaci kvality rámu, skla, okna a dalších komponentů, aby docílil požadované hodnoty max.  $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  a lepší.

**Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:**

Tloušťka rámu může být 78 mm při dodržení požadavku součinitele prostupu tepla okna  $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  nebo lepší.

.....

Ing. František Pilný, MBA  
starosta města Chrudim