

Odbor investic

Adresa pracoviště:  
Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 090772/2024 OIN/Dk  
Spis. Zn.: CR 083514/2024/3  
Váš dopis ze dne:  
Spis. a skart. znak a lhůta:  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Soběslav Dušek  
Tel: 469 657 121  
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 15. 11. 2024

účastníci výběrového řízení

**ZŠ Husova – výměna  
stávajících oken**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

## „ZŠ Husova – výměna stávajících oken“

Vážení uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Husova – výměna stávajících oken“.

### **Dotaz uchazeče č. 1:**

Součástí projektové dokumentace je příloha D113-116 Tabulka žaluzií. Všechny 126 ks žaluzií má stejný rozměr 1100x1100 mm. Z tabulky žaluzií není zřejmé, ke kterým konkrétním pozicím oken se žaluzie vztahují. Žádáme tímto zadavatele o upřesnění, na kterých oknech se uvažuje se žaluziemi (T1 - T23)?

### **Odpoď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:**

Umístění žaluzií je patrné z výkresů č. 102, 103 a 104. V tabulce žaluzií je jejich označení rozděleno na podlaží a po fasádách do ulice a dvora.

### **Dotaz uchazeče č. 2:**

Příloha D113-114 Tabulka dřevěných oken:  
- ozn. T4 - má být oceněno izolační trojsklo "mléčné"?  
- ozn. T20 - má být oceněno "bezpečnostní" zasklení?

Uvedeno v popisu, ale v poznámkách ani v položkovém rozpočtu tato poznámka není. Děkujeme za upřesnění.

**Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 2:**

U okna T4 bude jedno z izolačních trojskel mléčné. U okna T20 se počítá s izolačním trojsklem bez požadavku na bezpečnostní zasklení. Bezpečnostní zasklení v tabulce je uvedeno omylem.

.....

Ing. František Pilný, MBA  
starosta města Chrudim