

Odbor investic

Adresa pracoviště:
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 090902/2024 OIN/Dk
Spis. Zn.: CR 083514/2024/4
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta:
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Soběslav Dušek
Tel: 469 657 121
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 15. 11. 2024

účastníci výběrového řízení

**ZŠ Husova – výměna
stávajících oken**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„ZŠ Husova – výměna stávajících oken“

Vážení uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Husova – výměna stávajících oken“.

Dotaz uchazeče č. 1:

Ve specifikaci zadání je uvedeno - "montážní spára bude vyplněna systémovou kompresní těsnicí páskou, po vnitřním obvodu bude vlepena parotěsná instalační páska. Vnější montážní spáru utěsnit vnější paropropustnou izolační systémovou páskou.
Je možné použít na vnější stranu komprimační (paropropustnou) pásku, na vnitřní stranu parotěsnou pásku a spáru vyplnit PU pěnou? Takto se to standardně provádí.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:

Alternativní vyplnění montážní spáry montážní PU pěnou je možné.

Dotaz uchazeče č. 2:

Dále se uvádí, že demontáž a montáž bude provedena z exteriéru z lešení. Je toto provedení nutné? Bude potřeba osekát venkovní fasádu. Pokud se provádí celková rekonstrukce, bylo by vhodné toho využít a montáž provádět klasicky z interiéru. Přitom dojde i k minimálnímu poškození fasády.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 2:

Montáž je plánována z lešení z exteriéru, protože v době montáže nevíme, jak na tom bude zhotovitel rekonstrukce. Zda už bude mít vnitřní prostory hotové. Samozřejmě pokud půjde montáž udělat z interiéru, tak se to provede. Pro potřeby tohoto výběrového řízení nacentě montáž z exteriéru, aby uchazeči měli stejné zadání.

.....

Ing. František Pilný, MBA
starosta města Chrudim