



Tabulka místností

| Číslo | Jméno             |
|-------|-------------------|
| 1.09b | JÍDELNA - UČITELÉ |
| 1.09a | JÍDELNA           |

LEGENDA :

- E 1 - svítidlo vestavné LED 18W, 2840lm,230V,50Hz,IP20  
PSV ROMA LED 3410/840 OP
- E 2 - svítidlo nástropní LED 230V,50Hz - výměna stávajícího svítidla  
za svítidlo demontované z jídelny
- V 13 - přepínač sériový nástěnný - 230V,10A,50Hz
- V 1 - vypínač vestavný - 230V,10A,50Hz - výměna stávajícího  
V 2 - přepínač střídavý vestavný - 230V,10A,50Hz - výměna stávajícího
- X 1 - zásuvka vestavná - 230V,16A,50Hz  
X 11 - zásuvka nástěnná 230V,16A, 50Hz, - nová  
X 31 - zásuvka nástěnná trojitá - 3\*230V,16A,50Hz - výměna stávající zásuvky
- X 10 - zásuvka 230V,16A,50Hz, - nová osazená v parapetním žlabu

Uložení rozvodů:

- 1) Elektrické sílové rozvody budou vedeny skrytě pod omítkou  
dle ČSN 332130 ve vodorovných a svislých instalačních zónách  
nebo za sádkartony a nad podhledy v elektroinstalačních trubkách.
- 2) Budou použity vodiče CYKY nebo jejich ekvivalenty  
dle způsobu uložení
- CYKY 3C \* 1,5 světlá CYKY 3C\*2,5 zásuvky  
----- CYKY 5C \* 1,5  
----- CYKY 3A \* 1,5

Úprava elektroinstalace dle popisu v technické zprávě.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| TENTO VÝKRES PODLEŽÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ<br>AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAJIT.<br>KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO |  |  |  |
| INVESTOR:  | Město Chrudim, IČO: 00270211<br>Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim | DATUM: 01 / 2025<br>Č. ZAK. : 1491/12/2024<br>STUPĚŇ PD: DPS<br>MĚŘITKO : 1:50<br>ČÁST VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU: EL 01 |  |
| MÍSTO STAVBY:  | Chrudim<br>ZŠ U Stadionu 756   |  |  |
| HLAVNÍ PROJEKTANT:   |  |  |  |
| NÁZEV AKCE:  | ZŠ U STADIONU 756, CHRUDIM<br>HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT<br>- ÚPRAVA JÍDELNY |  |  |
| ČÁST:  | D 1.2.5.2 - ELEKTROINSTALACE   |  |  |
| VÝKRES :   | ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE JÍDELNA                                      |  |  |