


SO 03 – Objekt MŠ – Jižní pavilon

DETAIL PROSTUPU



PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

- H5 2x PLYNOVÁ STOLIČKA
2x 9 kW 2x 1,35 m3/h
- H4 PLYNOVÝ SPORÁK
25 kW 2,85 m3/h

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PK Interklíma s.r.o. Dražkovice 108, 533 33 Pardubice	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2x A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	02.2022
Snížení energetické náročnosti budovy			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:100
			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 01 – Hospodářský objekt			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.5 – Plyn			ČÍSLO KOPIE	
PŮDURYS 1.NP			ČÁST DOK. SO-01-D.1.4	ČÍSLO VÝKRESU 503