



VÝPOČET KOTVENÍ:

- předpokládaná únosnost kotev 0,3 kN – kotveno do betonu
- dodavatel ověří únosnost kotev tahovými zkouškami
- výsledek zkoušek předá dodavatel dozoru investora
- korozní odolnost kotevních prvků dle ETAG 006 – min. 15 cyklů Kesternicha
- CELKOVÝ PŘEDPOKLÁDANÝ POČET KOTEV EPS 2810ks
- CELKOVÝ PŘEDPOKLÁDANÝ POČET KOTEV PŘEKLIŽKY ATIKY 750ks

Oblast F: – počet kotev: 12 ks/m²
Oblast G: – počet kotev: 10 ks/m²
Oblast H: – počet kotev: 6 ks/m²
ATIKA – počet kotev: 2 ks/0,35m

!!! POPIS KOTEV VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA !!!

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMAT	2 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	2.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:200
			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 01 – Hospodářský objekt			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			ČÍSLO KOPIE	
KOTVENÍ PLÁN STŘECHY			ČÁST DOK. 01–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 148