


UKONČENÍ STĚRKY FABIIONEM:



SKLADBA PODLAHY: 1.11 – KUCHYŇ

- POLYURETANBETONOVÁ STRUKTUROVANÁ STĚRKA 9mm
OTRYSKANÝ PОВRCH S KOTVÍCIMI DŘÁŽKAMI
PODLAHOVÝ BETON SPADOVANÝ C25/30 XC1 85–110mm
S ROZPŮTYLENOU VÝZTUŽÍ 40kg/m³
SEPARAČNÍ PAPIROVÁ LEPENKA IMPREGNOVANÁ ASF. – A330
STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ PANEL
- VÝŠKA ČISTÉ PODLAHY PO OBVODU ±0,000

POZNAMKY:

- 1 NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ, ŽLAB – DODÁVKA ZTI
- 2 PROSTUP POTRUBÍ ÚT – OSADIT CU CHRÁNIČKOU
- 3 PROSTUP KABELU ELEKTRO – OSADIT NEREZOVOU CHRÁNIČKOU **(Z5)**
- 4 PROSTUP PL.YNU – OSADIT NEREZOVOU CHRÁNIČKOU
- 5 PROSTUP VODOVODNÍHO POTRUBÍ – OSADIT NEREZOVOU CHRÁNIČKOU
- 6 PROSTUP KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ – OSADIT NEREZOVOU CHRÁNIČKOU

— DILATAČNÍ SPÁRA PODLAHOVÉHO BETONU – NAŘÍZNUTI DO 1/3 TLOUŠŤKY (CELKEM 16,52m)
SPÁRY PŘÍZNANÝ DO PОВRCHU
SPÁRY TMELENY V RAMCI PROVEDENÍ PODLAHOVÉ STĚRKY – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
OKARAJ PODLAHOVÉ STĚRKY – FABIION 50mm (CELKEM 33,5m)
SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DODAVATELE PODLAHOVÉ STĚRKY

- PROVEDENÍ KOTVÍCÍCH DŘÁŽEK, FABIIONŮ A TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAHOVÉ STĚRKY
- PO OBVODU PODLAHY FABIION POD OBKLAD DO VÝŠKY 50mm (+0,050m)
SYSTÉMOVÁ HMOTA NA BAZI POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE
- PODLAHOVÝ BETON STROJNĚ ZPRACOVANÝ A HLazený, PEVNOSTNÍ TŘÍDA MIN. C25/30
ODTRHOVÁ PEVNOST MIN. 1,5MPa
- MÍSTNÍ ROVNOST MAX 3mm NA 2m LATI (DLE ČSN 74 4505), BEZ PROTISPÁDU
DILATAČNÍ SPÁRY PROVEDENY NAŘÍZNUTÍM DESKY A PŘÍZNANÝ DO PОВRCHU
- PO OBVODU PODLAHOVÉHO BETONU VLOŽIT PŘED BETONÁŽÍ PĚNOVOU KROČEOVOU PÁSKU
- TRUBNÍ PROSTUPY PODLAHOVOU KONSTRUKCI OPATŘIT CHRÁNIČKAMI Z NEREZOVÉ OCELI PŘÍPADNĚ MĚDI
CHRÁNIČKU UKONČIT 50mm NAD PODLAHU
CHRÁNIČKU KOLEM VEDENÍ UTĚSNIT MŠ POLYMEROVÝM TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
UKONČENÍ PODLAHOVÉ STĚRKY U CHRÁNIČKY SYSTÉMOVÝM PRUŽNÝM TMELEM

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
			FORMÁT	3 A4
INVESTOR: Město Chrudim, Resešovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			DATUM	10.2021
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			ÚČEL	DPS
Snižení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			MĚŘÍTKO	1:50
SO 01 – Hospodářský objekt			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavební architektonická část			ČÍSLO KOPIE	
KONSTRUKCE PODLAHY KUCHYŇE			ČÁST DOK.	01-D.1.1
			ČÍSLO VÝKRESU	119