



VÝKAZ VÝZTUŽE

POL.	Ø	DÉLKA	K.S.	10505	
				ØR6	ØR12
1	R12	4200	4		16,80
2	R12	6000	8		48,00
3	R12	3000	10		30,00
4	R12	1200	8		9,60
5	R12	1400	4		5,60
6	R6	650	15	9,75	
7	R6	850	69	58,65	
CELKEM		bm	68,40	110,00	
		kg/bm	0,222	0,888	
		kg	15,18	97,68	
		kg		113,00	

1 PODEL STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VLOŽIT DESKY EPS TL.20mm

BETON C20/25 XC1
VÝZTUŽ 10 505 (R)
KRYTÍ VÝZTUŽE 20mm

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211				
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01				
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			FORMÁT	2 A4
			DATUM	10.2021
			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1: 50
			Č. ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 01 – Hospodářský objekt			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu			ČÍSLO KOPIE	
D.1.1 – Stavebně architektonická část				
PŘÍSTAVBA – ŽB VĚNEC			ČÁST DOK. 01–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 124