

SO 02 – Objekt MŠ – Severní pavilon

SO 03 – Objekt MŠ – Jižní pavilon

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]
1.01	ZÁDVEŘÍ	3,91
1.02	CHODBA	31,03
1.03	ŠATNA–ŽÁCI	11,47
1.04	ŠATNA–ŽÁCI	11,41
1.05	ŠATNA–ŽÁCI	11,41
1.06	ŠATNA–ŽÁCI	11,41
1.07	PODÁTELNA	8,07
1.08	REDITELNA	18,76
1.09	CHODBA	20,89
1.10	CHODBA	17,12
1.11	KUCHYŇ	47,31
1.12	CHODBA	28,62
1.13	ZÁDVEŘÍ	4,33
1.14	THERMOPORTY	8,01
1.15	ŠATNA UČITELKY	8,07
1.16	ŠATNA KUCHYŇÉ	8,12
1.17	NEOBSAZENO	
1.18	WC–KUCHYŇ	2,28
1.19	WC PŘEDSÍN–KUCHYŇ	1,7
1.20	TELOCVIČNA	37,88
1.21	WC PŘEDSÍN	1,12
1.22	WC	1,18
1.23	HERNA	19,45
1.24	SPISOVNA	5,82
1.25	CHODBA	18,51
1.26	CHODBA	6,14
1.27	SUCHÝ SKLAD	9
1.29	OKLADOVÁ KOMORA	1,56
1.28	HRUBÁ PŘÍPR. ZELENINY	12,67

LEGENDA :

TKV – TERMOSTATICKÝ VENTIL INTEGROVANÝ V TĚLESECH VK
Tr-V – TERMOSTATICKÝ VENTIL
RŠ – RADIATOROVÉ ŠROUBENÍ
DŠ – DVOJITÉ PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ

POZNÁMKA :

– NA VENTILY TĚLES OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE
– NA VENTILY TĚLES UMÍSTĚNÝCH ZA ZÁKRYTEM OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE S DÁLKOVÝM SENZOREM
DĚLKA KAPILÁRY 2 m (1.04, 1.05, 1.06)
– POTRUBNÍ ROZVODY JSOU NAVRŽENY Z CU TRUBEK

OZNAČENÍ DESKOVÝCH TĚLES :

XX-HHH LLL-60 (50) /6S/
↑ OZNAČENÍ TĚLES
TĚLESO VK (KLASIK) /MAT/
DĚLKA TĚLESA (cm)
VÝŠKA TĚLESA (cm)
TYP TĚLESA

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PŘPK Interklima s.r.o. <small>Držitelka ÚK, ÚK 53 St. Pardubice</small>	
INVESTOR: Město Chrudim, Rosslavovo náměstí 77, 537 18 Chrudim IČO: 00270211			FORMAT	10x A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	02.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	NEMÁ
SO 01 – Hospodářský objekt			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.4 – Ústřední vytápění			ČÍSLO KOPIE	
PŮDORYS 1.NP			ČÁST DOK. SO-01-D.1.4	ČÍSLO VÝKRESU 403