



POZNÁMKY:

- 1 BETONOVÝ ZAHONOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000mm V BETONOVÉM LOŽÍ
 - 2 BETONOVÁ DESKA TL. 150mm S KANALIZAČNÍ VPUSTÍ
 - 3 KOVOVÁ SPRCHA
 - 4 VODOVODNÍ BETONOVÁ ŠACHTA 450x450x900mm, STĚNY TL. 120mm
 - 5 KANALIZAČNÍ BETONOVÁ ŠACHTA 600x600x900mm, STĚNY 150mm
- BROUZDALIŠTĚ KOMPLETNĚ VYBOURAT – K LIKVIDACI
 - PŘÍVODNÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ ZASLEPIT A PONECHAT V ZEMI V HOSPODÁŘSKÉM PAVILONU
 - ODPOLIT BEZ NÁHRADY
 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ ZAVÍČKOVAT A PONECHAT V ZEMI
 - PŘEDPOKLÁDÁ SE PVC DN125
 - JÁMU PO VYBOURÁNÝCH KONSTRUKCÍCH ZASYPAT ZEMLINOU A HUTNIT VE DVOU VRSTVÁCH
 - Edef 10MPa
 - NA UROVNANOU PLOCHU ROZPROSTRÍT HUMUSOVOU ZEMLINU A OSÍT ZATĚŽOVÝM TRAVNÍM SEMENEM, UVÁLCOVAT ZAHRADNÍM VÁLCEM

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			
SO 01 – Hospodářský objekt			
D – Dokumentace objektu			
D.1.1 – Stavebně architektonická část			
DEMOLICE BROUZDALIŠTĚ			
ČÁST DOK. 01–D.1.1		ČÍSLO VÝKRESU 146	