



PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

H5 2x PLYNOVÁ STOLIČKA
2x 9 kW 2x 1,35 m3/h

H4 PLYNOVÝ SPORÁK
25 kW 2,85 m3/h

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PK Interklíma s.r.o. Dražkovice 108, 533 33 Pardubice	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2x A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	02.2022
Snížení energetické náročnosti budovy			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	nemá
			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
S0 01 – Hospodářský objekt			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.5 – Plyn			ČÍSLO KOPIE	
SCHEMA ZAPOJENÍ			ČÁST DOK. S0-01-D.1.4	ČÍSLO VÝKRESU 504