



Poznámka:
- délka vývodu na zemnění bude porovnána min. 1500 mm
- výška vývodu bude 100 mm nad podlahou

UPOZORNĚNÍ – Všechna práva vyhrazena Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytován o rozšiřování pouze po předchozím písemném souhlasu autora (dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o ochraně autorských práv.		Zodpovědný proj.: Vypracoval: Kreslil:	
Místo:	Uhřetov	Technologický projekt stravovacího provozu	
Investor:	MŠ Strojářů Chrudim		
Akce:			
Název části:	Technologický projekt stravovacího provozu	Měřítko: Číslo výkresu: 1 : 50 06	
Název výkresu:	Zadání požadavků na profese - zemnění		
TeS, spol. s r.o. Chotěboř Technologické stravování tel 559 621 352, 654 881 681		Formát A4:	A2
		Datum:	17.12.2021
		Stupeň:	PD
		Kótování v :	mm