

[illegible]

podlaha

500

Odvod kondenzátu od VZDT jednotky, vtok se suchou zápachovou uzáverkou, dodávkou a nipojení provede profese ZTI PVC hadicíc Ø22/16 mm

HL. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	Výškový systém místní	
INVESTOR: Město Chrudim, Resellovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMAT	10 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojárň 846, Chrudim 537 01			DATUM	02/2022
<b>Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojárň, Chrudim</b>			ČLČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 01 – Hospodářský objekt			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace			ČÍSLO KOPIE	
KANALIZACE – PŮDORYS 1.PP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE			ČÁST DOK. SO-01-D.1.4.1	ČÍSLO VÝKRESU K2