



č. štít.	položka specif.	znění štítku
1	1.04	SDRUŽENÁ PORUCHA
2	1.05	ČERPADLO ÚT – HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT
3	1.05	ZAP – VYP – AUT
4	1.05	ČERPADLO ÚT – OBJ. MŠ – SEVER
5	1.05	ZAP – VYP – AUT
6	1.05	ČERPADLO ÚT – OBJ. MŠ – JIH
7	1.05	ZAP – VYP – AUT
8	1.05	ČERPADLO VZT – KUCHYŇ
9	1.05	ZAP – VYP – AUT
10	1.05	ČERPADLO TeV – OHŘEV
11	1.05	ZAP – VYP – AUT
12	1.05	ČERPADLO TeV – CÍRKULACE
13	1.05	ZAP – VYP – AUT
14	1.05	UZÁVĚR STUDENÉ VODY
15	1.05	ZAP – VYP – AUT

ROZVADĚČ B1

SKŘÍŇKA TYP WS 6820

HLOUBKA 200mm

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 20 00–4–41 ed. 3
DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE NA VÝKRESE ČÍSLO: D1.4.1 2.03

zodp. projektant:	vypracoval:	MARKON PCE s.r.o. <small>Jana Palachova 324, 530 02 Pardubice tel+fax: 466-330-051 e-mail: markon@markon.cz</small>	
investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77		zak.číslo	5205
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim SO 04 - měření a regulace		arch.číslo	2022-014
		druh PD	DPS
		datum	01.03.2022
		formát	1 A4
NÁVRH ROZVADĚČE B1		měřítko	--
		č. výkresu	D1.4.1 2.01