

ZVLEDNĚNÍ K TOMU, ŽE NOVÉ VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDE MONTOVÁNO DO STÁVAJÍCÍ ČÁSTI OBJEKTU A NĚKTERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE (VĚNĚ, PŘEKLADY) A STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÉ ROZVODY (ÚT, ZT) NEBYLO MOŽNO ZMĚŘIT, MOHOU NASTAT KOLIZE S NOVĚ NAVRŽENÝMI ZAŘÍZENÍMI VZT! PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE Tedy NUTNO PROVĚŘIT NOVĚ NAVRŽENÉ POTRUBNÍ TŘASY, UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK, VÝUSTEK A POD. A PŘÍPADNĚ KOLIZE ŘEŠIT S PROJEKTANTEM VZDUCHOTECHNIKY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU!!

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR:			FORMÁT	8 A4
			DATUM	10/2021
MÍSTO STAVBY:			ÚČEL	DSP
<b>Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim</b> <b>SO 03 – Objekt MŠ – jižní pavilon</b> D.1.4.–Technika prostředí staveb, D.1.4.2–Vzduchotechnika			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	530/02/2022
			ZMĚNA	
PŮDORYS 2.NP			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
				D.1.4.2–03