


[illegible][illegible]

- Označení elektrických svítek a jejich součástí určených nebo nedovolených pro montáž na hořlavé podklady viz ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-559 ed. 2.
Do normálních hořlavých látek lze montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny.
Toto určení je obsaženo v příslušné dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku

A Lištové válcové LED svítidlo kruhové do lišty Vali55, barva černá, Ø55mm x 160mm, 3000 K, LED 20W, 12ks, včetně lišty 2*4m.



C Přisazený LED reflektor, 135W, 3000K, černé provedení



ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S


OGHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty

- automatickým odpojením v případě poruchy

doplňné – doplňující pospojování neživých částí

- proudovými chránci s vybavovacím proudem 30mA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BVPV, 00000-260-54 n.m., Bpv			
STAVEBNÍ ZÁKAZNÍK	Msto Chudim, Tomáš Vápeník - obce investic, Resavae náměstí 173, 537 01 Chudim +420 738 625 866, tomas.vapenik@chudim-city.cz	AUTORIZACE PRÁVNÍHO A PŘÍKAZNÍK	
GENERÁLNÍ PROJEKTOVATEL		DOPL. PŘÍKAZNÍK	Ing. Jan Šašák OKAT1 1000209
Múžba Veselý architekti s.r.o. Karlova 533/7, 614 00, Brno IČO: 01587295 DIČ: CZ02587295 office@muckavcesly.cz		AKTIVITA	Ing. Miroslav Kadrníčka
	MÚŽBA VESELÝ ARCHITEKTI	KONTAKT	+420 731 402 773, +420 777 592 193
NÁZEV STAVBY	Baša Prachárna		
MÍSTO STAVBY	Kláštní zahrady Prachárna p.č. st. 184, ú. Chudim (554299)		DATA 02 / 2024
FAK. DOKUMENTACE	Dokumentace pro stavební povolení		MĚŘITELNÍ 1 : 50 CELK. PLOŠE
SOŠ. DOKUMENTACE	D.1.4 - Technika prostředí staveb		
VEŠT. ZÁK. DOKUMENTACE	D.1.4 - Elektroinstalace, EZS		
NÁZEV VÝŠKOVÉ	Púdorys 1.NP + 2.NP sílnoproud		D.1.4.A.2