

Odbor investic

Adresa pracoviště:  
Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim

účastníci výběrového řízení

**ZŠ Husova – fasáda**

Č. j.: CR 032270/2025 OIN/Dk  
Spis. Zn.: CR 016886/2025/3  
Váš dopis ze dne:  
Spis. a skart. znak a lhůta:  
Počet listů: 1  
Počet příloh: 0  
  
Vyřizuje: Soběslav Dušek  
Tel: 469 657 121  
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz  
  
V Chrudimi dne: 08.04.2025

**Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku****„ZŠ Husova – fasáda“**

Vážení uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Husova – fasáda“.

**Dotaz uchazeče č. 1:**

K položce rozpočtu 23 K 741jt Jímací tyč hromosvodu na trojnožce vč. 12m lan vedených po střeše - dmtž, uložení a zpět. mtž dle čv110-pozn.1 vč. odřezků asf. pásů pod podložky vedení kpl 1,000 nám zástupce poptávané subdodavatelské společnosti uvedl, že: „Zákon říká, že pokud dochází k výměně či rekonstrukci střechy, tak jímací soustava se musí udělat podle platných ČSN a nelze vrátit starou jímací soustavu. Proto už tam nemůže být pouze 12m vedení, ale musí se udělat vedení kolem dokola střechy, což i s odbočkou na jímač bude cca 40 m drátu a k tomu další příslušenství.“

Obracíme se proto na Vás s žádostí o upřesnění uvedené položky.

**Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:**

Legislativně máte pravdu, že by se měl hromosvod realizovat dle nové ČSN. Vzhledem k blížícímu se termínu otevírání obálek nestihneme přepracovat položkový rozpočet. Proto naceňte položky hromosvodu tak, jak jsou a změna se bude dle nové ČSN řešit následně na stavbě s vybraným dodavatelem.

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města Chrudim