

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL:

Město Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I

IČ: 00270211, DIČ: CZ00270211

Zastoupené: Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města

E-mail: urad@chrudim-city.cz

ID datové schránky: 3y8b2pi

V Rychnově nad Kněžnou dne viz otisk el. razítka

Vážení,

na základě pověření zadavatele veřejné zakázky na dodávky s názvem: **„Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1.etapa)“, dělené na 2 části,** zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 28.3.2025 zasláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, uveřejněné pod ev.č. VZ ve VVZ: Z2025-016706 a evidované v Úředním věstníku EU pod č. 98f8ca98-d94d-4551-a4bb-df3ad1b28d61, **na základě žádosti dodavatele v části 1) zakázky, a dále na základě vlastní iniciativy zadavatele, poskytuje zadavatel vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace, kdy dochází k úpravě soupisu dodávek k ocenění jak v rámci část 1) zakázky, tak v části 2) zakázky:**

Žádost o vysvětlení č. 1:

Dobrý den,

v rámci přípravy nabídky do veřejné zakázky na dodávku nábytku pro ZŠ Dr. Peška Husova 9, Chrudim si dovoluujeme požádat o upřesnění některých údajů uvedených v zadávací dokumentaci, a to konkrétně pro místnost Cvičná kuchyňka.

Dotaz č. 1 – Lichoběžníkový stůl

Popis: Víceúčelový stůl, lichoběžníkový tvar, rozměry: v(stolu) x š x h = 740 mm–760 mm x 1600 mm (delší základna) x 800 mm (kratší základna) x 700 mm (hloubka), rameno lichoběžníku 800 mm. Deska postforming tl. 20 mm, dekor buk. Konstrukce z kovového profilu 30x30 mm a 20x30 mm, bílá barva, plastové krytky na nohou.

- Znamená uvedená výška stolu 740–760 mm požadavek na výškovou stavitelnost stolu, nebo zadavatel připouští libovolnou pevnou výšku v tomto rozmezí?
- V zadávací dokumentaci je uvedeno, že deska stolu má být vyrobena z postformingu o tloušťce 20 mm v dekoru buk. Tento materiál není standardně dostupný (běžná tloušťka postformingu je 38 mm). Byl by pro zadavatele akceptovatelný alternativní materiál – LTD deska o tloušťce 19 mm, oboustranně laminovaná HPL laminátem tl. 0,8 mm, opatřená ABS hranou 2 mm, R50?

Dotaz č. 2 – Otevřené police (položky č. 4 a č. 5)

Popis: Policové skříně na soklu, š x v x h =

1300 mm x 1000–1050 mm x 400 mm
1500 mm x 1000–1050 mm x 400 mm

Horní část a police z LTD tl. 25 mm, korpus LTD tl. 18 mm, zadní stěna LTD tl. 16 mm, vše v dekoru buk, ABS hrany tl. 2 mm, 3 výškově nastavitelné police, nosnost police 50 kg při rovnoměrném zatížení. Před výrobou zaměřit dle rozměrů topení.

a) Zadavatel uvádí výšku skříně v rozmezí 1000–1050 mm. Máme tento údaj chápat tak, že je přípustné provedení skříně v libovolné pevné výšce v tomto rozsahu, nebo je uvedené rozpětí dáno možností výškového nastavení pomocí rektifikačních nohou?

b) Zadní stěna skříně je specifikována v tloušťce 16 mm. Jedná se o minimální požadovanou tloušťku, nebo je možné použít i materiál o tloušťce 18 mm?

ODPOVĚĎ:

Ad 1) dotaz a): Zadavatel nepožaduje výškově nastavitelný stůl, zadavatel požaduje pevnou výšku 750 mm.

Ad 1) dotaz b) Zadavatel požaduje desku stolu z postformingu o tloušťce 38 mm, oblé rohy, dekor buk. Na základě této skutečnosti zadavatel upravuje **soupis dodávek k ocenění – revize ke dni 14.4. 2025 a žádá všechny potenciální dodavatele, aby při oceňování použili tento soupis dodávek.**

Ad 2) dotaz a): Zadavatel nepožaduje výškové nastavení pomocí rektifikačních nohou, zadavatel upravuje požadavek na pevnou výšku 1000 mm.

Ad 2) dotaz b): Zadavatel upravuje parametr této skříně: Zadavatel požaduje zadní stěnu skříně o tloušťce min. 16 mm – max. 18 mm.

Dále zadavatel upravuje požadavky i v části 2) zakázky, a to z vlastní iniciativy.

Seznam změn v soupisu dodávek je podbarven červeně. Na základě této skutečnosti zadavatel upravuje **soupis dodávek k ocenění pro část 2) zakázky – revize ke dni 14.4. 2025 a žádá všechny potenciální dodavatele, aby při oceňování použili tento soupis dodávek.**

Na základě výše uvedené skutečnosti žádáme všechny potenciální zájemce, aby při oceňování soupisu dodávek pro část 1) a část 2) zakázky použili tento soupis dodávek – revize ke dni 14.4.2025 a tento také vložili do své nabídky.

Výše uvedené vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům oznámeny.

S pozdravem

.....
Mgr. Veronika Kloudová
smluvní zastoupení zadavatele
D A B O N A s.r.o.

Příloha č. 1: Soupis dodávek k ocenění pro část 1) zakázky – revize ke dni 14.4. 2025

Příloha č. 2: Soupis dodávek k ocenění pro část 2) zakázky – revize ke dni 14.4. 2025