A-A
NOVÝ STAV, PODÉLNÝ ŘEZ OBJEKTEM
1:50



B-B
NOVÝ STAV, PŘÍČNÝ ŘEZ OBJEKTEM
1:25



P1-P1
NOVÝ STAV, POHLED NA OBJEKT ZPRAVA
1:50



POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BpV
- DÉLKOVÉ KÓTY JSOU ZAOKROUHLENY NA 5 MM
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY PŘÍPADNÉ VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DOTČENÉ STAVBOU
- ROZMĚRY SKRYTÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ
- RAL VRCHNÍ VRSTVY VŠECH OCELOVÝCH ČÁSTÍ (STÁVAJÍCÍCH NOSNÍKŮ + NOVÉ PŘÍČNÍKY A PODÉLNÍKY, ZÁBRADLÍ) : ANTRACIT RAL 7016 (PŘEDPOKLAD) - RAL BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PO KONZULTACI NA MÍSTĚ (MĚLO BY KORESPONDOVAT S RAL ZÁBRADLÍ NA VEDLEJŠÍM MOSTĚ)

POUŽITÉ MATERIÁLY V KONSTRUKCI MOSTU:

BETON:		OZNAČENÍ PODLE ČSN EN 206-1
- PŘECHODOVÉ KLÍNY		MEZEROVITÝ BETON (DLE TKP KAP. 18)
- ZÁ. MONOLITICKÁ KONSTRUKCE (ULOŽENÝCH PRAHŮ		C30/37-XF4,XD3
- ZÁ. MONOLITICKÁ KONSTRUKCE ZÁVĚRNÝCH ZÍDEK		C30/37-XF4,XD3
- PODKLADNÍ BETON		C16/20
OCEL:		
- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ		B500B
KONSTRUKČNÍ OCEL (DLE ČSN EN 10025-2):		
NOSNÁ KONSTRUKCE	S 355 J2+N DLE ENV. 10 210	
DOPLŇKOVÉ OCEL. KONSTRUKCE	s 235 J0 - PLECHY, PROFILY	
OCELOVÉ ČÁSTI ZÁBRADLÍ	S 235 JR+AR	
KONSTRUKČNÍ OCEL (DLE ČSN EN 13674-1):		
OCELOVÁ LOŽISKA (KOLEJNICE 49E1)	R260 (1.0623)	

V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEMUSÍ BÝT ZAHRNUTY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VYSKYTUJÍCÍ SE V DOTČENÉM ÚZEMÍ. VŽDY JE NUTNO VYSKYT INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OVĚŘIT V DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !

PKO OCELOVÝCH PLOCH NOSNÉ KONSTRUKCE:

CELKOVÁ TLOUŠŤKA KOMBINOVANÉHO POVLAKU JE NAVRŽENA OLE TABULKY I. A II. PŘÍLOHY 10 B.PS TKP 19 – ČÁST B.

- POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ ŽIVOTNOST PKO JE 10(P) OCHRANNÉHO POVLAKU ČSN EN 12944-2 (VH)
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PODLE ČSN EN ISO 9223 JE C4
- PLÁN ÚDRŽBY (ČIŠTĚNÍ A MYTÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE) SE UVAŽUJE 5 ROKŮ
- OCHRANNÝ POVLAK OLE TABULKY III TKP SE UVAŽUJE I A + I SPECIÁL

CELÁ PLOCHA OCELOVÉ KONSTRUKCE Z OCELE BUDE OPATŘENA PKO :

- ZINKOVÁNÍ NÁTĚREM / NÁSTŘIKEM – MINIMÁLNÍ TL. 80 uM VE SMYSLU TKP 19	80 uM
- POČET VRSTEV	1
- UZAVÍRACÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR (EPOXIDOVÝ)	1
- EPOXIDY DVOUKOMPONENTNÍ	140-200 uM
- CELKOVÝ POČET VRSTEV	1-3
- ALIFATICKÝ POLYURETAN	60-80 uM
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA OCHRANNÉHO SYSTÉMU	300-380 uM

(AU)(C) LÁVKA BUDE OPRAVENA V TOMTO POSTUPU :
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POROŠTĚTŮ
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ MOSTOVKY
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZKORODOVANÝCH PŘÍČNÍKŮ
STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ NOSNÍKY BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ, VČETNĚ ULOŽENÝCH PRAHŮ A LOŽISEK
STÁVAJÍCÍ SPODNÍ STAVBA BUDE PONECHÁNA BEZ ZÁSAHU
BUDOU ZDEMOLOVÁNY STÁVAJÍCÍ ZEĎNÉ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY A BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI (ZB)
BUDE VYBUDOVÁNO LOŽENÍ POD NOSNÍKY
BUDE REALIZOVÁNO ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCE PROTI SPADU ZBYTKU PAO A R.O.D. DO KORYTA TOKU
STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE BUDE OTRYSKÁNA A OPTĚNA NOVOU PKO
MYRAVO VE SPODNÍ ČÁSTI BUDOU PŘÍCHÁNY KONZOLY PRO VEDENÍ NŽ SÍTĚ OMEGA PLUS A V BUDOUCNU VODAFONE)
STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ VEDENÍ A VEDENÍ VODOVODU ZÚSTANE PŘIKOTVENO KE STÁVAJÍCÍ NK
BUDE ZKOTVENÁ NOVÁ MOSTOVKA A NOVÉ ZÁBRADLÍ
BUDE ZOHOTOVENO NOVÉ PŘEDPOLÍ LÁVKY (NA ZAČÁTKU I KONCI LÁVKY)

0.5 0 0.5 2.5 5m
SCALE : 1/50

0.25 0 0.25 1 2 2.5m
SCALE : 1/25

Ing. Jan Dobrovolný
Digitální podpis: 08.07.2025 16:15:59
STUPEŇ PD:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚDRŽOVACÍCH PRACÍ

OBJEDNATEL: **Město Chrudim**
Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: BpV

Generální projektant RDS:	**MOSTAŘSKÁ S.R.O.** tel.: 777 622 521, e-mail: dobrovolny@mostarska.cz	MOSTAŘSKÁ s.r.o.
Kreslil:	Kolektiv	
Zpracoval:	Kolektiv	

NÁZEV STAVBY:
PD opravy mostního objektu - lávky L-07 v ul. Široká

Objekt:
SO 201 - Lávka L-07

Číslo paré:

Čís. zak.	30/2024
Datum:	05/2025
Formát:	4*2A4
Měřítko	1:50, 1:25
Stupeň	DSP
	výškový systém BpV

Technická kontrola:	Zodp. projektant:	Hlavní projektant:
Ing. Jan Dobrovolný	Ing. Jan Dobrovolný	Ing. Jan Dobrovolný

Obsah:
NOVÝ STAV - ŘEZY, POHLED

Číslo přílohy:
D.6