



Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
zadávanou dle směrnice Městského úřadu Chrudim SM018,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Název veřejné zakázky:

Výměna kondenzační jednotky chladicího zařízení

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

Zadavatel:

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
V průhonech 503, 537 03 Chrudim 3

IČO: 27485013

nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Dotaz č. 1,

Stávající odpařovací kondenzátor má záložní 4 kW motor. V zadání není tento požadován. Má být nový odpařovací kondenzátor dodán bez záložního motoru?

Odpověď na dotaz č. 1,

Na hřídeli ventilátoru je požadován malý záložní motor s direktivním spínáním.

Dotaz č. 2,

Nový odpařovací kondenzátor má mít, dle zadání větší výkon - to znamená, že pokud bude dodán kondenzátor od stejného výrobce a stejný typ, musí mít zákonitě vyšší hmotnost. Z tohoto důvodu je třeba staticky zhodnotit stávající konstrukci. Má zadavatel od stávající konstrukce statický posudek nebo výpočet (a může ho tedy případně poskytnout?) nebo má být statický výpočet konstrukce pro nový odpařovací kondenzátor součástí dodávky nového kondenzátoru?

Odpověď na dotaz č. 2,

Položkový rozpočet ukládá dodavateli necenění: "Montáž nové jednotky s **úpravou nosné konstrukce** a napojením na stávající rozvody par a kapaliny NH₃ a vody, dodávka MaR". Úpravou nosné konstrukce je myšleno zpevnění, případná změna rozměrů podle hmotnosti a tvaru nové kondenzační jednotky. Provozovatel bohužel statický výpočet nemá k dispozici.

Dotaz č. 3,

V zadání je požadován kondenzátor s maximálním příkonem elektromotoru ventilátoru 14 kW. Pokud bude dodán odpařovací kondenzátor od stejného výrobce a stejný typ, je tento osazen motorem 15kW, ale výkon na hřídeli je udáván 14,1 kW. Nedošlo při zadávání k záměně těchto dvou hodnot? Je možné dodat kondenzátor s motorem 15kW?

Odpověď na dotaz č. 3,

Příkon elektromotoru 15kW je povolený, výkon na hřídeli ventilátoru cca 14kW

Dotaz č. 4,

Pokud by byl dodán odpařovací kondenzátor od jiného výrobce nebo jiný typ, je možné, aby měl dva slabší motory namísto jednoho 14kW (15kW), nebo je požadován jeden elektromotor?

Odpověď na dotaz č. 4,

Na kondenzační jednotce jsou povoleny 2 elektromotory s max. celkovým příkonem 15kW a povinnou plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče v závislosti na tlaku vysokotlaké části chladicího zařízení.

S pozdravem

Mgr. Luděk Marousek

