

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Město Chrudim
Jaroslava Čmelíková
Novoměstská 626
537 01 Chrudim

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/047222

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. V. Kadlecová/495 088 666

HRADEC KRÁLOVÉ
14.11.2025

Markovice – ul. Mírová (splašková kanalizace), k.ú. Chrudim

Dne 12.11.2025 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k povolení záměru pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma VS Chrudim, a.s. (vypracoval a autorizoval Ing. Martin Soudek) ve stupni pro povolení záměru s datem 10/2021. Dle předložené PD se jedná o výstavbu nového splaškového řadu s přípojkami v místní části Markovice. Stoka bude z PVC DN 315 o délce 89,2 m a bude napojena na stávající řad veřejné kanalizace. Stavba je umístěna na pozemku p.č. 3213/18 v k.ú. Chrudim (ČHP: 1-03-04-0090-0-00).

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik. Zájmová oblast se nenachází ve stanoveném ani vymezeném záplavovém území od toků v naší správě.

Investorem akce bude: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 01 Chrudim.

Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod číslo HSL_1110 - Jesenčanský potok od pramene po ústí do Labe, napojení na souřadnicích (S-JTSK) Y: 649949, X: 1069788, konec cca na souřadnicích (S-JTSK) Y: 650022, X: 1069734. Dále se stavba nachází v hlavním útvaru podzemních vod č. 43100 Chrudimská křída.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- K akci je třeba vyjádření vlastníka / správce veřejné kanalizace.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje