



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
zadávanou dle směrnice Městského úřadu Chrudim SM0018,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Název veřejné zakázky:

„Výstavba kanalizace ul. Mírová, Markovice“

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

Zadavatel:

Město Chrudim

se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16, Chrudim

IČO: 00270211

Systémové číslo zakázky: P26V00000009

Vážení dodavatelé,

na základě písemných žádostí uchazečů Vám v souladu s čl. 11 Výzvy k podání nabídek zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Výstavba kanalizace ul. Mírová, Markovice“.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr, list Stoka M - Markovice – ul. Mírová – splašková kanalizace, je položka č.29 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby.

V PD jsme nenašli žádnou informaci, kde by mělo být potrubí použito. Objasní zadavatel tuto položku?

Žádáme zadavatele o objasnění této položky.

Vysvětlení zadavatele č. 1:

Jedná se o drenáž pro odvodnění stavební rýhy (v případě výskytu podzemní vody), její délkou drenáž odpovídá délce kanalizační stoky.

Uvedeno v příloze B. Souhrnná technická zpráva (strana č. 8):

b) Odvodnění staveniště při stavbě kanalizace bude řešeno přečerpáváním. Přečerpávány však budou případné podzemní vody. V případě jejich výskytu bude vzorové uložení doplněno o podélnou drenáž pod vrstvou podsypu. Tato drenáž musí být po dokončení stavby zaslepena. Dále bude v případě výskytu spodní vody v rýze provedeno opatření pro zabránění podélného průtoku spodní vody rýhou. Toto opatření bude tvořeno jílovými (případně v komunikaci betonovými) hrázkami do výše 0,5 m nad úroveň spodní vody. Jejich umístění bude definováno projektantem v průběhu provádění prací (platí pouze při výskytu podzemní vody v rýze).

Drenáž pro odvodnění stavební rýhy je dále patrná ve výkresu D.4 Vzorové uložení.

Výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny, a to na profilu zadavatele https://zakazky.chrudim-city.cz/contract_display_504.html

S pozdravem

V Chrudimi dne 03. 03. 2026

Ing. František Pilný, MBA
starosta města Chrudim