



Doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
zadávanou dle směrnice Městského úřadu Chrudim SM018,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Název veřejné zakázky:

„Divadlo K. Pippicha, oprava dešťových svodů bezvýkopovou technologií“

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

Zadavatel:

Město Chrudim

se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16, Chrudim

IČO: 00270211

Systémové číslo zakázky: P26V00000012

Vážení dodavatelé,

na základě prohlídky místa plnění konané dne 11. 3. 2026 zadavatel uveřejňuje následující doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s čl. 11 Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „Divadlo K. Pippicha, oprava dešťových svodů bezvýkopovou technologií“.

Doplnění a vysvětlení zadavatele č. 1

Na základě debaty s přítomnými dodavateli a skutečností zjištěných při prohlídce místa plnění zadavatel doplňuje a upřesňuje zadávací dokumentaci následovně.

V příloze č. 1 smlouvy o dílo je uvedeno, že jmenovitá světlost potrubí je cca DN 120. Tento údaj je nutné považovat za orientační. Výkaz výměr určený k ocenění prací počítá s rozsahem DN 100 – DN 150. Skutečné DN je nutné ověřit na místě stavby před instalací rukávce. Zároveň je možné, že vtokové prvky mají oproti zbytku potrubí jinou, zpravidla menší světlost.

Většina svodů je přístupná pouze ze střešních rovin v místě vtoků. Svody č. 1, 2 a 7 jsou po celé výšce objektu zazděné a nepřístupné, přičemž jejich přesná poloha v konstrukcích není zřejmá. Obdobná situace je u svodu č. 6, jehož poloha je částečně patrná z konstrukce sádkartonového nebo obdobného krycího kastlíku. U těchto svodů nejsou patrné ani přístupné žádné čistící kusy.

Svod č. 3 je částečně odhalen v rozsahu jednoho (nejvyššího) podlaží v místě posunutí trasy svodu („esíčko“). Z provedené prohlídky vyplývá, že potrubí má přibližně DN 150, ačkoliv vlastní vtok je menší. V suterénu je za dvířky přístupný čistící kus.

Svod č. 4 je rovněž částečně odhalen v rozsahu jednoho (nejvyššího) podlaží. Jedná se o užší potrubí přibližně DN 100–120. V suterénu je za dvířky u podlahy přístupný čistící kus. V případě provádění sanace ze střechy může být nutné rozebrat část fóliové ploché střechy pro přístup do svislé části svodu. Dodavatelé jsou vyzváni, aby tuto skutečnost vyhodnotili na základě kamerových záznamů a zohlednili ji ve své nabídkové ceně.

Rozsah sanace zadavatel upřesňuje následovně. V horní části potrubí má sanační rukávec končit v posledním dílu potrubí, typicky ve vtokovém dílci střešní fóliové krytiny, tak aby překryl veškeré spoje potrubí. Ve spodní části požaduje zadavatel provedení sanace alespoň pod úroveň podlahy suterénu, ideálně až k patnímu kolenu. Sanace patního kolene je možná, nicméně její neprovedení nebude považováno za vadu plnění.

Kromě výše uvedených míst nejsou v průběhu potrubí patrné ani přístupné žádné další vstupy, a to ani na navazující ležaté kanalizaci.

Výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny, a to na profilu zadavatele https://zakazky.chrudim-city.cz/contract_display_507.html

S pozdravem

V Chrudimi dne 12. 03. 2026

Ing. František Pilný, MBA
starosta města Chrudim