RP1, RL1



Rozvodnice zapuštěná s dveřmi , 72 modulů, IP40/20, uzavíratelná nástrojem

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY

PROSTŘEDÍ : NORMÁLNÍ, AB5 VNITŘNÍ CHRÁNĚNÝ PROSTOR

TYP POUŽITÉ ROZVODNICE DOHODNOUT PŘED MONTÁŽÍ SE STAVBOU (velikost niky)

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN – C – S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30mA.

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ing. Hana Bezstarosti Belveder 168, Dobruška, 518 01 Tel.: 606 83 73 08 * IČO:67465935

Zodpovědný projektant : / Vypracoval :	Ing. Hana Bezstarosti	Stupeň : DSP
		Datum : 11/2016
Investor : Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim		Č. zak.: 101/2016/EL
Místo stavby : parc.č. 4270, 4269, k.ú.Chrudim		Měřítko : ---
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim		Formát : 1 x A3
		Č. výkr. : **E5**
objekt SO 05 – elektroinstalace		Č. paré :
Schéma rozvodnice RP1, RL1		

Razítko :

Podpis :