

# Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626  
537 28 Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.		
Čj.:		
Došlo dne:	28-11-2016	Prk.: PZ
Vyřizuje:		-1-

Č.j.: KHSPA20260/2016/HOK-CR Vyřizuje : Kačmarská/41 V Chrudimi dne 21. 11. 2016

Stanoviško k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby : „ **Chrudim – park Střelnice – vodovod – křížení náhonu** “  
**z á v a z n é      s t a n o v i s k o**

Na základě žádosti a.s. Vodárenská společnost Chrudim, Novoměstská 626, Chrudim II, doručené dne 18. 11. 2016, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ( dále jen stavební zákon), předložený návrh dokumentace stavby „ **Chrudim – park Střelnice – vodovod – křížení náhonu** “ .

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko :

S předloženou dokumentací stavby „**Chrudim – park Střelnice – vodovod – křížení náhonu**“

**s e      s o u h l a s í**

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

1. Při realizaci stavby budou použity pro styk s pitnou vodou výhradně výrobky splňující požadavky vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. Doklad o splnění tohoto požadavku ( výluhový test) bude předložen na KHS ÚP Chrudim.

## Odůvodnění:

Stavba shybky vodovodu je související se stavbou kanalizační shybky. Dojde k narovnání tras vodovodu a kanalizace přes soukromý pozemek a zrušení kanalizačních šachet. Nové vodovodní potrubí je navrženo z materiálu LT 300 v délce 22,2 m. Na vodovodním řadu bude osazen 1 podzemní hydrant ve funkci kalníku.



**MUDr. Jaroslav Říha**

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Rozdělovník :  
Adresát + PD  
KHS -ÚP Chrudim, HOK