

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 407 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

Vodohospodářská společnost Chrudim,  
a.s.

Novoměstská 626  
537 28 CHRUDIM

Vodohospodářská společnost Chrudim, a.s.	
Cj.:	
Došlo dne:	15 -12- 2016
Přij.: 72	
Vyřizuje:	1-

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/16/42606/SK/0

VYŘIZUJE/LINKA  
R.Skořepová / 661  
J.Škarka / 466 868 245

HRADEC KRÁLOVÉ  
12.12.2016

**Park Střelnice, vodovod – křížení náhonu v k.ú. Chrudim**

Dne 16.11.2016 a 24.11.2016 jsme obdrželi Vaše žádosti o stanovisko k projektovým dokumentacím pro územní řízení a stavební povolení na stejnou akci:

„Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi, SO 07 – Přeložka vodovodu  
„Chrudim – park Střelnice, vodovod – křížení náhonu“.

Předložené dokumentace řeší vodovodní řad, který bude napojen na nově položené vodovodní potrubí LT DN 300 na parc.č. 2663/2 v k.ú. Chrudim. Řad vede v celé délce v přímce. Hlavní součástí stavby je vodovodní shybka DN 300. Shybka je navržena jako jednoramenná. Celková délka shybky činí 14,7 m, z toho 1,2 m připadá na vzestupnou větev. Nový vodovod dlouhý 2,2 m bude křížit náhon (IDVT 10173611) v ř.km 3,8, na parc.č. 2788/29 v k.ú. Chrudim.

Uvedený záměr se nachází ve vodním útvaru HSL\_1010 - Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka, křížení vodovodu s náhonem je na souřadnicích (S-JTSK) Y: 646049, X: 1070042

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe** je uvedený záměr možný.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu, že křížení s IDVT 10173611 bude odpovídat ČSN 75 21 30 (Křížení a souběhy vodních toků s drahami, podzemními komunikacemi a vedeními).
- c) **Z hlediska správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Hloubka uložení potrubí bude min. 1 m pod niveletou dna revitalizovaného náhonu.
  - Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Pardubice – pan Škarka (tel.: 602 122 406).

- **Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod. V dané lokalitě je vodní tok Chrudimka ve stanoveném záplavovém území.**

d) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik (parc.č. 2788/29 v k.ú. Chrudim) a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem – Z2 Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

## **Povodí Labe,**

státní podnik

Víta Nejedlého 951

**500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha:

PD

**Na vědomí**

PL – Z2 Pardubice