

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Naše zn.: 012/TD/17
Vyřizuje: Blanka Vlčková
Tel./mob.: 469669934/603899804
E-mail: blanka.vlckova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 6. 1. 2017

Věc: Chrudim p.p.č. 2663/2 – park Střelnice – křížení náhonu – vodovod – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího vodovodního potrubí. Vodovodní řad bude z tvárné litiny (LT) s polyuretanovou vystýlkou DN 300 mm s jištěnými spoji. Celková délka 22,2 m.

Vodovodní řad bude začínat napojením na nové vodovodní potrubí LT DN 300 mm, které bude vybudované v rámci stavby revitalizace drobného vodního toku – přeložka vodovodu – investor Město Chrudim. Řad vede šybkou pod náhonem v souběhu s navrhovanou kanalizací uložené ve společné chráničce a v km 0,0222 bude potrubí napojeno a stávající potrubí DN 300 mm.

S předloženým návrhem a s realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. - pan Prokeš 603899830 o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem. Bude dohodnut harmonogram provádění prací ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Přesný termín uzavírky vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatel suchovodem. Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, desinfekce a dodán rozbor vody.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s příslušným provozem VS Chrudim, a.s.
- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005, případně dle požadavku provozovatele.
- Před zahájením zemních prací požádá prováděcí organizace pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení provozovaných sítí - pan Sýkora 603899831. (Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození). Prováděcí organizace vyznačí polohu vytýčených sítí přímo na staveništi.
- Investor umožní přístup technikům VS Chrudim, a.s. na staveniště v průběhu realizace stavby. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti stávajících vodohospodářských sítí, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.). Obnažené vodohospodářské sítě musí být řádně zabezpečeny proti poškození a před jejich záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození.
- Každé poškození stávajících vodohospodářských sítí nahlásí prováděcí organizace neprodleně zástupci příslušného provozu nebo na dispečink VS Chrudim tel: 469 669 911.
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce provozu VS Chrudim, a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

**VS Chrudim**
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
zákaznické centrum
v.z. Motu

Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Příloha: informativní zakres sítí

Provoz: Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626
537 28 Chrudim

[T] +420 469 669 911
[F] +420 469 622 269
[E] vschrudim@vschrudim.cz

IČ: 27484211
DIČ: CZ27484211
www.vschrudim.cz