

Vaše značka: ODZA-02-2016-1555

Naše značka: 068 - 16

Vyřizuje: Pavel Harvalík

telefon: +420 466 843 814

mobil: +420 724 010 425

e-mail: pharvalik@eop.cz

Datum: 28. 11. 2016

Šindlár s.r.o.  
Na Brně 372/2a  
500 06 Hradec Králové

### Vyjádření k existenci sítí nebo zařízení v majetku EOP

Název stavby	Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi
Projektant	Ing. Jaroslav Lohnický
Předložená část	PD výkres: C1-3, D1, průvodní zprava a technická zprava
Číslo zakázky	20150232
Datum zpracování	10/2016
Stupeň projektu	DUR
Investor	Město Chrudim, Reslovo nám. 77
Číslo vyjádření EOP:	068 - 16

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice a.s. (dále jen EOP).

K vyjádření přikládáme situaci s orientačním zákresem osy vedení:


- primární vedení - horkovodní předizolované potrubí s přiloženým sdělovacím kabelem a chráničko HDPE
- primární vedení - nadzemní horkovod
- silový kabel

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, **je povinna respektovat ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 485/2000Sb., v platném znění, § 87.** Ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení činí 2,5m od hrany vedení potrubí.
- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, **nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.**
- **Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841 nebo 466 536 009.**

- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. **Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.**
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 814 (technik SZT). Pro upřesnění polohy a hloubky uložení rozvodného tepelného zařízení doporučujeme ověřit jeho polohu kopanými sondami.
- **Stavba musí být uspořádaná tak aby těžká stavební technika nepřejížděla přes podzemní horkovodní potrubí, pokud není EOP stanoveno jinak.**
- Na trasách podzemního zařízení v majetku EOP nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika."
- V případě křížení a souběhu musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP uložit kabel vedení na náklady investora do chráničky (např. KOPOFLEX). **Provedení křížení protlakem, musí být provedeno písemně schváleným způsobem EOP před zahájením** Provedení křížení musí před zakrytím zkontrolovat zástupce EOP (technik SZT 724 010 425). **O provedené kontrole bude sepsán zápis do stavebního deníku.** Při souběhu požadujeme dodržení ochranného pásma 2,5m od potrubí horkovodu - teplovodu.
- **Před ukončení prací musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.**
- Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací na ní vyznačených. **Po dokončení dalšího stupně projektové dokumentace požaduje EOP předložit k opětovnému odsouhlasení.** Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data vydání.

  
 Elektrárny Opatovice, a.s.  
 provoz SZT Pardubice ②  
 K Cihelně 562, 530 09 Pardubice

